

仕様等に関する質問書

令和 3 年 6 月 22 日

工事名： 行橋市西部ポンプ場電気設備更新工事

工事場所： 行橋市西宮市一丁目

番号	図面番号	質疑	回答
1	全葉中号	①掘削、配管、配線工事は地下油タンク液位計でしょうか、ケーブルは建屋外部で中継でしょうか、m数が盤まで届かないとおもいますが。	①その通りです。 ②1Fポンプ室に設置した中継箱までになります。
2	全葉中号	操作盤の取替でケーブルの本数は変更なく解線と復旧でしょうか	その通りです。 変更が必要な場合は協議とします。
3	全葉中号	①地下油タンク液位計と②雨量強度計のメーカー指定型式指定はありますでしょうか、それと推奨はありますでしょうか。	①、②指定はありませんが、原則既設ケーブルで対応可能な製品とします。 受注後に協議し決定する。 ②ANEOS製を想定しています。

- ・質問内容は箇条書きで記入し、質問事項ごとに番号をつけてください。
- ・質問する内容が記載されている設計書、図面等のページ番号等を記載してください。
- ・この用紙には業者名を記入しないこと。
- ・様式第4号の1を鏡として上に添付し、提出して下さい。