

仕様等に関する質問書

令和 3 年 6 月 22 日

工事名： 行橋市西部ポンプ場ポンプ設備更新工事

工事場所： 行橋市西宮市一丁目

番号	図面番号	質疑	回答
1	特記仕様書 P. 12～16, 34	No.3雨水ポンプ用ディーゼルエンジンの排気管、排気伸縮継手、排気たわみ管、排気消音器は既設流用と考えて宜しいでしょうか。	既設流用とする。
2	特記仕様書 P. 12～19	No.3雨水ポンプ用ディーゼルエンジンとNo.3雨水ポンプ用減速機の更新に伴い、特記仕様書記載されている付属計器や付属潤滑油ポンプ等の電気仕様が既設品と異なる場合、電気設備にて対応は可能でしょうか。	令和3年度別発注で電気設備工事を予定しており、受注者間で調整していただきます。
3	特記仕様書 P. 34	昇降用タラップのピッチ数をご教示下さい。また鋼材の種類についてご教示下さい。	受注後に協議し決定する。
4	特記仕様書 P. 34	各開口蓋と仕舞板の鋼材の種類についてご教示下さい。	受注後に協議し決定する。
5	特記仕様書 P. 35	床排水ポンプの基礎が更新対象となっておりますが、床排水ポンプが水中汚水ポンプのためポンプ基礎はないと思われます。基礎の有無についてご教示下さい。	製品によって異なるため、不要な場合は受注後に協議し決定する。
6	その他	雨水ポンプの稼働時期の観点より共通補機の更新時期にご指摘はございますか。	出水期(6月～10月)には現状の排水能力を確保すること。
		以上	

- ・ 質問内容は箇条書きで記入し、質問事項ごとに番号をつけてください。
- ・ 質問する内容が記載されている設計書、図面等のページ番号等を記載してください。
- ・ この用紙には業者名を記入しないこと。
- ・ 様式第4号の1を鏡として上に添付し、提出して下さい。