

02行上水第215号

令和2年7月22日

質問書に対する回答

上水道課 浄水場係

件名：非常用発電機更新工事

質問 1	一般競争入札公告 3. 工事概要「工期」について
回答	別紙のとおりです。

質問 2	一般競争入札公告 8. 入札参加条件（3）監理技術者について
回答	別紙のとおりです。

仕様等に関する質問書

令和 2 年 7 月 16 日

工事名： 非常用発電機更新工事

工事場所： 行橋市大字矢留

番号	図面番号	質疑	回答
1	一般競争 入札公告 3. 工事概 要 「工期」	工期が令和2年8月27日～令和3年3月31日（217日間）と記載されておりますが、弊社工場及び他社の製作メーカーに納期を確認したところ工期内に製作可能な会社が見つかりませんでした。年度を跨いだ工期延期は可能でしょうか。また、可能な場合いつ頃まで工期延期可能でしょうか。	基本的には考えていないが新型コロナウイルスの影響等により資機材等の調達困難や感染者の発生など施工困難と判断した場合は柔軟に対応したいと考えます。 また、工期延長期間については適宜協議を行います。
2	一般競争 入札公告 8. 入札参 加条件 (3) 監理 技術者につ いて	①監理技術者及び現場代理人は、機器製作期間と現場施工期間と分けて別のものを配置することは可能でしょうか。 ②上記①項が可能な場合、機器製作期間の監理技術者及び現場代理人は他の工事（機器製作期間の技術者）と兼任することは可能でしょうか。 ③上記①項が可能な場合、申請書提出の際に添付する様式3号の技術者については機器製作期間・現場施工期間どちらの技術者を記載すれば良いでしょうか。	①可能です。 ②可能です。 ③現場施工期間技術者となります。

- ・ 質問内容は箇条書きで記入し、質問事項ごとに番号をつけてください。
- ・ 質問する内容が記載されている設計書、図面等のページ番号等を記載してください。
- ・ この用紙には業者名を記入しないこと。
- ・ 様式第4号の1を鏡として上に添付し、提出して下さい。

02行上水第216号
令和2年7月22日

質問書に対する回答

上水道課 浄水場係

件名：非常用発電機更新工事

質問 1	一般競争入札公告 3. 工事概要について
回答	別紙のとおりです。

質問 2	特記仕様書第 2 章第 2 節について
回答	別紙のとおりです。

仕様等に関する質問書

令和 2 年 7 月 2 / 日

工事名： 非常用発電機更新工事

工事場所： 行橋市大字矢留

番号	図面番号	質疑	回答
1	一般競争 入札公告 3. 工事 概要	一般競争入札公告記載の工期について、令和2年8月27日から令和3年3月31日までとありますが、今般の新型コロナウイルスにより現時点において機器製作に要する期間が不透明な状況です。今後の感染状況によっては、再度政府及び都道府県から緊急事態宣言発令も考えられます。状況によっては工期延長の協議に応じていただけますでしょうか。	基本的には考えていないが新型コロナウイルスの影響等により資機材等の調達困難や感染者の発生など施工困難と判断した場合は柔軟に対応したいと考えます。 また、工期延長期間については適宜協議を行います。
2	特記仕様 書 第2章第2 節	2.2.1発電機 仕様「パッケージ低騒音型（75db以下）超低騒音型含む」と記載ありますが、ご要求はパッケージ低騒音型（85db以下）の発電機で、超低騒音型（75db以下）でも可とするものと理解しますが如何でしょうか。	ご推察のとおりです。

- ・質問内容は箇条書きで記入し、質問事項ごとに番号をつけてください。
- ・質問する内容が記載されている設計書、図面等のページ番号等を記載してください。
- ・この用紙には業者名を記入しないこと。
- ・様式第4号の1を鏡として上に添付し、提出して下さい。

02行上水第222号
令和2年7月27日

質問書に対する回答

上水道課 浄水場係

件名：非常用発電機更新工事

質問 1	1.発電機基礎工事について（図面番号5/15）
回答	別紙のとおりです。

質問 2	

仕様等に関する質問書

令和 2 年 7 月 27 日

工事名: 非常用発電機更新工事

工事場所: 行橋市大字矢留

番号	図面番号	質疑	回答
1	5/15	1.発電機基礎工事について 工事設計書及び特記仕様書には発電機基礎工事の項目がありません。 図面には基礎の画がありますが既設基礎を流用しても宜しいでしょうか。	①ご推察のとおりです。 既設基礎流用となります。

- ・質問内容は箇条書きで記入し、質問事項ごとに番号をつけてください。
- ・質問する内容が記載されている設計書、図面等のページ番号等を記載してください。
- ・この用紙には業者名を記入しないこと。
- ・様式第4号の1を鏡として上に添付し、提出して下さい。