

仕様等に関する質問書

令和 3 年 7 月 15 日

工事名： 行橋市西部ポンプ場沈砂池設備更新工事

工事場所： 行橋市西宮市一丁目

番号	図面番号	質疑	回答
1	特記仕様書 §1自動 除塵機	下記事項については、 日本下水道事業団機械設備標準仕様書 第2章沈砂池設備 §9背面降下前面かき揚げ式 除塵機に準拠する事で宜しいですか。 (以下 J S 仕様と略す) ①特記仕様書5頁(6) レーキ レーキの取付け間隔が3.0m以上と記載されて いますが、J S 仕様では約3m又は3m以下 となっているため J S 仕様に準じます ②特記仕様書5頁(7)スクリーン 支持用形鋼は両端を下部フレームにボルトにて 固定する。と記載されていますが、 J S 仕様では水路側壁にアンカーボルトにて固定 する。となっているため J S 仕様に準じ ます。 ③特記仕様書5頁(8)補助スクリーン 補助スクリーンは本体スクリーンの後面に設置とす るに記載されていますが、J S 仕様では補助 スクリーンの設置場所は特に規定していない ため、製作者標準とします。 ④特記仕様書5頁(9)可動スクリーン JS仕様では、可動スクリーンの記載がないため、 不要とします。 上記以外の項目については特記仕様書とJS仕様 がほぼ同じ仕様であることから除塵機は 背面降下前面かき揚げ式除塵機にて 製作とします。	本工事はストックマネジメント支援 事業による施設の改築工事である。 特記仕様書は想定される施設の仕様 について記したものであり、耐震 性能など現行基準を満足するための 改良は必要であるものの、基本的に 現在の施設と同等であれば問題ない。 ①承諾。詳細は受注後に承諾図書に て協議する。ちなみに、特記仕様 書に記載している「3.0mピッチ以 上」は、JS仕様と同じ意味である。 ②承諾。詳細は受注後に承諾図書に て協議する。 ③承諾。詳細は受注後に承諾図書に て協議する。 ④承諾。詳細は受注後に承諾図書に て協議する。
2	特記仕様書 §2し渣 搬出機	本工事では、し渣搬出機が更新となっ ていますが、更新工事中における除塵機からの し渣回収方法についてご教示下さい。	仮設の施設は必要としない。 回収が必要となった場合は人力で 回収する。

- ・ 質問内容は箇条書きで記入し、質問事項ごとに番号をつけてください。
- ・ 質問する内容が記載されている設計書、図面等のページ番号等を記載してください。
- ・ この用紙には業者名を記入しないこと。
- ・ 様式第4号の1を鏡として上に添付し、提出して下さい。