

要領様式第9号（第4条第1項関係）

浄化槽工事検査報告書
(建設省告示区分第1の各号のもの)

検査項目		チェック項目	適否	検査項目		チェック項目	適否
1	基礎	栗石、捨コン	適	15	接触材などの 変形、破損、 固定の状況	嫌気濾床槽の濾材および接触ば つ気槽の接触材に変形、破損は ないか	適
2	底部	配筋、厚さ PC板100 mm	適			しっかり固定されているか	適
3	漏水試験	適、レベル	適			各装置に変形、破損はないか	適
4	マンホール	荷重がかかる場合の材質は適当 か	適			しっかり固定されているか	適
5	人槽表示	有無	適	16	ばつ気装置、逆 洗装置および 汚泥移送装置 の変形、破 損、固定およ び稼働の状況	空気の出方、水流に片寄りはない か	適
6	整地清掃	埋め戻し、水じめ、つき固め、 槽内清掃	適			消毒設備に変形、破損はないか	適
7	流入管渠及び 放流管渠の勾 配	汚物や汚泥の停滞はないか	適	17	消毒設備の変 形、破損、固定 の状況	しっかり固定されているか	適
8	放流先の状況	放流口と放流水路の水位差が適 切に保たれ、逆流の恐れはない か	適			薬剤筒は傾いていないか	適
9	誤接合などの 有無	生活排水が全て接続されている か	適	18	ポンプ設備の 設置、稼働状 況	ポンプ弁に変形、破損はないか	
		雨水や工場排水等の特殊な排水 が流入していないか	適			ポンプ弁に漏水の恐れはないか	
10	弁の位置およ び種類	起点、屈曲点、合流点および一 定間隔毎に適切な弁が設置され ているか	適			ポンプが2台以上設置されている か	
						設計通りの能力のポンプが設置 されているか	
11	流入管渠、放流 管渠および空 気配管の変 形、破損の恐 れ	管の露出などにより変形、破損 の恐れはないか	適			ポンプの固定が十分行われている か	
						ポンプの取り外しが可能か	
12	かさ上げの状 況	バルブ操作などの維持管理を容 易に行うことができるか	適			ポンプの位置や配管がレベルス イッチの稼働を妨げる恐れはない か	
13	浄化槽本体の 上部および周 辺の状況	保守点検、清掃を行いにくい場 所に設置されていないか	適	19	送風機の設置、 稼働状況	防震対策がなされているか	適
		保守点検、清掃の支障となる物 が置かれていないか	適			固定が十分行われているか	適
		コンクリートスラブが打たれて いるか	適			アースがなされているか	適
14	浄化槽本体の 水平の状況	水平が保たれているか	適				

放流先の経路と状況

設置者に対する取扱説明

検査月日及び検査項目番号

年 月 日	
月 日	
月 日	
月 日	
浄化槽設備士名	設備士免状交付番号