

行橋市建設工事施工体制点検要領

(目的)

第1条 この要領は、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律（平成 12 年法律第 127 号。以下「適正化法」という。）及び公共工事の品質確保の促進に関する法律（平成 17 年法律第 18 号。以下「品確法」という。）に基づき、行橋市が発注した建設工事（以下「工事」という。）の適正な施工体制を確保し、工事の品質の向上を図ることを目的とする。

(対象工事)

第2条 工事の施工体制の点検については、請負額 200 万円を超える全ての工事を対象とする。
2 専任の主任技術者又は監理技術者（以下「監理技術者等」という。）の設置に関する点検は、建設業法（昭和 24 年法律第 100 号）第 26 号第 3 項に定める工事に基づき実施する。

(点検の方法と時期)

第3条 工事の施工体制の点検は、施工状況チェック表（様式第 1 号）により、原則として月 1 回、合計 2 回以上実施し、その結果を記録するものとする。

(是正指導)

第4条 前条の点検により、一括下請負の疑義や、不適切な事項があった場合は、適切な措置を図るよう指導を行わなければならない。併せて、施工状況チェック表（様式第 1 号）の指示事項欄へ記載すること。

(工事検査員への提示)

第5条 監督員は、施工状況チェック表（様式第 1 号）の点検結果を竣功検査時に工事検査員に提示するものとする。

(工事成績評定への反映)

第6条 監督職員は、現場における施工状況の点検等を通じて請負者に不適な事項があった場合は、その内容及び改善状況に応じて工事成績評定に適切に反映させるものとする。

(違反等の報告)

第7条 是正指導を行ったにもかかわらず改善が認められない場合は、工事担当課長は「違反事例等報告書」（平成 19 年 11 月 6 日付通知）により契約検査課長に報告するものとする。

2 契約検査課長は、報告を受けたときは速やかに事実関係を確認し、「行橋市工事請負業者選考委員会」（以下「選考委員会」という。）に報告し審査するものとする。

附 則

この要領は、平成 21 年 4 月 1 日から適用する。

附 則

この要領は、平成 27 年 4 月 1 日から施行する。

附 則

この要領は、平成 30 年 4 月 1 日から施行する。

附 則

この要領は、平成 31 年 4 月 1 日から施行する。

附 則

この要領は、令和 7 年 4 月 1 日から施行する。

施工状況チェック表

工 事 名

点検日 年 月 日

点 検 項 目		該 当 有・無	点検状況				点 検 項 目	該 当 有・無	点検状況			
			良	普	悪				良	普	悪	
A) 作業員の服装・保護具							E) 転落災害防止					
1	ヘルメットを着用しているか						1 必要箇所に足場が確保されているか					
2	作業に適した服装、履物を使用しているか						2 足場板の規格、隙間(3cm以下)は適正か					
3	安全帯等の必要な保護具を使用しているか						3 必要箇所に落下防止ネットがあるか					
B) 一般事項・整理整頓・作業通路							4 高さ2mの箇所に作業板は設置されているか					
1	現場代理人として工事全体を把握しているか						5 構造物と足場の間隔(30cm以下)であるか					
2	主任技術者又は監理技術者が、中心となり施工が行われているか						6 安全帯の使用、取付施設(必要箇所)は適切か					
3	整理整頓等がされており、作業状況は良好であるか						7 転落の恐れのある開口部はないか					
4	作業通路は良好な状態に保たれているか						F) 崩落災害防止					
5	第三者の立入禁止措置は行われているか						1 土壌にあった掘削勾配・高さであるか					
C) 交通安全							2 法面の防護状況が適切であるか					
1	工事看板・標識板等の交通安全対策の措置状況は適切か						3 危険箇所の立ち入り禁止措置はされているか					
2	交通誘導員の配置状況は適切か						4 土止め等の適切な設置がされているか					
3	工事用車両の運行経路は適切か						G) 電気災害防止					
4	過積載は行われていないか						1 取扱責任者の表示がされているか					
D) 施工状況							2 分電盤の施錠はされているか					
1	設計図書に基づく施工がなされているか						3 アースの設置状況は適切か					
2	建設機械等が適切に配置されているか						4 通路上配線の防護状況は適切か					
3	誘導員、監視人、合図者の配置は適切か						5 電線被覆の損傷はないか					
4	土砂掘削等に伴う安全対策(矢板を含む)は行われているか						H) 下請状況					
5	地元等の対応が十分になされているか						1 施工体制台帳が出されているか					
6	市監督者の協議・指示に従って作業しているか						2 台帳と現場状況は合致しているか					

※ 該当箇所無しの場合は(－)で、有の場合及び点検状況を○で表示

備 考(その他)	指示事項
----------	------