

仕様等に関する質問書

令和 3 年 11 月 15 日

工事名： 長浜公園整備工事（電気設備）


工事場所： 行橋市行事四丁目

番号	図面番号	質疑	回答
1	E-04	参考図電源盤基礎より電源盤のほうが大きくなってる。	電源盤寸法の800は誤記です。 正しくは電源盤寸法が、600です。 訂正図面をご参照ください。


- ・ 質問内容は箇条書きで記入し、質問事項ごとに番号をつけてください。
- ・ 質問する内容が記載されている設計書、図面等のページ番号等を記載してください。
- ・ この用紙には業者名を記入しないこと。
- ・ 様式第4号の1を鏡として上に添付し、提出して下さい。




正面図 S=1:10 (参考図)




側面図 S=1:10 (参考図)



コンクリート基礎配管立上平面図 S = 1 : 10 (参考図)



遮断器定格	ELCB 2P2E 30A F/15A T	ELCB 2P2E 30A F/15A T	ELCB 2P2E 30A F/15A T	ELCB 2P2E 30A F/15A T	ELCB 2P2E 30A F/20A T	MCCB 2P2E 30A F/15A T
回路番号	1	2	3	4	5	6
点灯区分	深夜消灯	常夜灯	深夜消灯	常夜灯	5	8
负荷名称	公園灯 A 1 ～ A 7	公園灯 B1 ～ B 4	駐車場灯 C 1 ～ C 3	駐車場灯 D 1 ～ D 2	盤内コンセント	操作電源
负荷容量 (kVA)	0.7	0.4	0.15	0.1	0.5	操作電源



結線図 (参考図).

- 【製作仕様】
- ・屋外自立防水型、指定色塗装
 - ・函体（蝶番含む）はSUSにより製作する。
 - ・内部に製造年、製造年月、施工製名、施工年月を記載したプレートを取付ける。
 - ・扉部分に図面を収容できる構造物を取付ける。
 - ・錠は容易に操作できない錠穴形状のものを使用する。
 - ・水抜き穴は、吹込防止カバーを付ける。

公園名称	長浜公園						
工事名称	電気設備工事（長浜公園整備事業）						
図面名称	引込分電盤詳細図				縮尺	A1:1/10 A3:1/20	
施工年度	令和3年度		図面番号		E-04		
施工箇所	行橋市 行事四丁目				照査		設計
事務所名	行橋市役所 都市整備部 都市政策課				照査		設計