令和7年度　（矢留系原水）

	原　水　検　査　項　目　（mg/L）	矢留浄水場 着水井 4月	矢留浄水場 着水井 5月	矢留浄水場 着水井 6月	矢留浄水場 着水井 7月	矢留浄水場 着水井 8月	矢留浄水場 着水井 9月	矢留浄水場 着水井 10月	矢留浄水場 着水井 11月	矢留浄水場 着水井 12月	矢留浄水場 着水井 1月	矢留浄水場 着水井 2月	矢留浄水場 着水井 3月	備　考
1	一般細菌			1,000										
2	大腸菌		1.8未満	1.8未満										
3	カドミウム及びその化合物			0.0003未満										
4	水銀及びその化合物			0.00005未満										
5	セレン及びその化合物			0.001未満										
6	鉛及びその化合物			0.001未満										
7	ヒ素及びその化合物			0.001未満										
8	六価クロム化合物			0.002未満										
9	亜硝酸態窒素			0.004未満										
10	シアン化物イオン及び塩化シアン			0.001未満										
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			0.1未満										
12	フッ素及びその化合物			0.08未満										
13	ホウ素及びその化合物			0.02未満										
14	四塩化炭素			0.0002未満										
15	1,4‐ジオキサン			0.005未満										
16	シス‐1,2‐ジクロロエチレン及びトランス‐1,2‐ジクロロエチレン			0.004未満										
17	ジクロロメタン			0.002未満										
18	テトラクロロエチレン			0.001未満										
19	トリクロロエチレン			0.001未満										
20	ベンゼン			0.001未満										
21	亜鉛及びその化合物			0.01未満										
22	アルミニウム及びその化合物			0.04										
23	鉄及びその化合物			0.36										
24	銅及びその化合物			0.01未満										
25	ナトリウム及びその化合物			7										
26	マンガン及びその化合物			0.032										
27	塩化物イオン			6.2										
28	カルシウム,マグネシウ等(硬度)			40										
29	蒸発残留物			80										
30	陰イオン界面活性剤			0.02未満										
31	ジェオスミン（ng/L）			10.0										
32	2-メチルイソボルネオール（ng/L）			4.0										
33	非イオン界面活性剤			0.005未満										
34	フェノール類			0.0005未満										
35	有機物(ＴＯＣ)	1.8	1.4	1.7										
36	PH値			7.1										
37	味			ー										
38	臭気			藻臭										
39	色度			10										
40	濁度			2.7										