

03行上水第 67号
令和3年6月1日

質問書に対する回答

上水道課 浄水場係

件名：高圧受変電設備等更新工事

質問 1	継電器類について
回答	別紙のとおりです。

質問2	浄水場内全停電について
回答	別紙のとおりです。

仕様等に関する質問書

令和 3 年 5 月 26 日

工事名： 高圧受変電設備等更新工事

工事場所： 行橋市大字矢留

番号	図面番号	質疑	回答
1	2, 8/14	各変圧器への電源送りの地絡検出継電器について、既設は設置されていますが、新設盤には記載ありません。今回不要でしょうか。	・電源の分岐や盤面数等がわかるように簡略的に表現していますが、継電器類等は含む内容となります。
2	—	切替時等において浄水場内全停電が必要と考えますが可能でしょうか。その場合何時間程度でしょうか。	全停電は可能です。 自家発電機を使用しない完全停電時間につきましては、最高で約5時間となります。 本市基幹浄水場であり、市内全域の断水がないよう綿密な打ち合わせのもと切替を行わなければなりません。

- ・質問内容は箇条書きで記入し、質問事項ごとに番号をつけてください。
- ・質問する内容が記載されている設計書、図面等のページ番号等を記載してください。
- ・この用紙には業者名を記入しないこと。
- ・様式第4号の1を鏡として上に添付し、提出して下さい。