

質問書に対する回答

上水道課 浄水場係

件名：高圧受変電設備等更新工事

質問1	中央監視設備への信号取り込みについて
回答	別紙のとおりです。

質問2	中央監視設備への信号追加について
回答	別紙のとおりです。

質問 3	設備停電・システム養生について
回答	別紙のとおりです。

質問4	非常用発電設備の操作について
回答	別紙のとおりです。

質問5	既設完成図書借用について
回答	別紙のとおりです。

仕様等に関する質問書

令和 3 年 6 月 1 日

工事名： 高圧受変電設備等更新工事

工事場所： 行橋市大字矢留

番号	図面番号	質疑	回答
1	図面 2/14 単線接続図 (更新後)	中央監視制御装置への信号取込の記載がありませんが、今回は取込なしと考えて宜しいでしょうか。	・既設の中継端子盤に信号を取り込みます。追加の故障信号等については、一括故障として既設に乗せるような形になります。
2		中央監視制御装置への信号の追加、変更があった場合は、対象外と考えて宜しいでしょうか。	・施工箇所である既設信号以外は内容によりますが、協議が必要と考えております。
3		設備停電、システム養生に関しては行橋市殿にて実施して頂けると考えます。	・浄水処理に関わる内容につきましては行橋市と共同での確認事項と考えております。
4		非常用発電機の操作・確認等は、行橋市殿にて実施頂けると考えて宜しいでしょうか。	・ご推察のとおりです。 ただし、工事に関連する故障等の緊急時対応は受注者となります。
5		既設の完成図書や点検記録(保護協調等わかるもの)は、借用させて頂けると考えて宜しいでしょうか。	・ご推察のとおりです。

- ・質問内容は箇条書きで記入し、質問事項ごとに番号をつけてください。
- ・質問する内容が記載されている設計書、図面等のページ番号等を記載してください。
- ・この用紙には業者名を記入しないこと。
- ・様式第4号の1を鏡として上に添付し、提出して下さい。