

03行上水第 61号
令和3年5月24日

質問書に対する回答

上水道課 浄水場係

件名：配水ポンプ設備更新工事

質問 1	1.配水ポンプの基礎について
回答	別紙のとおりです。

様式第4号の2（第6条関係）

仕様等に関する質問書

令和 5 年 5 月 2 / 日

工事名： 配水ポンプ設備更新工事

工事場所： 行橋市大橋

番号	図面番号	質疑	回答
1	図面2枚目	No1, 2配水ポンプの基礎は既設流用で宜しいでしょうか。	ご推察のとおりです。

- ・ 質問内容は簡条書きで記入し、質問事項ごとに番号をつけてください。
- ・ 質問する内容が記載されている設計書、図面等のページ番号等を記載してください。
- ・ この用紙には業者名を記入しないこと。
- ・ 様式第4号の1を鏡として上に添付し、提出して下さい。