

03行上水第 77号
令和3年6月2日

質問書に対する回答

上水道課 浄水場係

件名：配水ポンプ設備更新工事

質問 1	仕様書内容について
回答	別紙のとおりです。

仕様等に関する質問書

令和 3 年 5 月 31 日

工事名： 配水ポンプ設備更新工事

工事場所： 行橋市大橋

番号	図面番号	質疑	回答
1	工事設計書 P.13	「中央及びマイコン盤改造」と記載がありますが、改造内容を御教示願います。	・中央指示計・抵抗等施工箇所に係る計器の取替と配水ポンプを自動制御しているシーケンサ内部（PG等の削除など）の確認となります。

- ・質問内容は箇条書きで記入し、質問事項ごとに番号をつけてください。
- ・質問する内容が記載されている設計書、図面等のページ番号等を記載してください。
- ・この用紙には業者名を記入しないこと。
- ・様式第4号の1を鏡として上に添付し、提出して下さい。