## 令和7年度　（矢留系原水）

| | 原　水　検　査　項　目　（mg/L） | 矢留浄水場<br>着水井<br>4月 | 矢留浄水場<br>着水井<br>5月 | 矢留浄水場<br>着水井<br>6月 | 矢留浄水場<br>着水井<br>7月 | 矢留浄水場<br>着水井<br>8月 | 矢留浄水場<br>着水井<br>9月 | 矢留浄水場<br>着水井<br>10月 | 矢留浄水場<br>着水井<br>11月 | 矢留浄水場<br>着水井<br>12月 | 矢留浄水場<br>着水井<br>1月 | 矢留浄水場<br>着水井<br>2月 | 矢留浄水場<br>着水井<br>3月 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 一般細菌 | | | 1,000 | | | | | | | | | | |
| 2 | 大腸菌 | | 1.8未満 | 1.8未満 | | | | | | | | | | |
| 3 | カドミウム及びその化合物 | | | 0.0003未満 | | | | | | | | | | |
| 4 | 水銀及びその化合物 | | | 0.00005未満 | | | | | | | | | | |
| 5 | セレン及びその化合物 | | | 0.001未満 | | | | | | | | | | |
| 6 | 鉛及びその化合物 | | | 0.001未満 | | | | | | | | | | |
| 7 | ヒ素及びその化合物 | | | 0.001未満 | | | | | | | | | | |
| 8 | 六価クロム化合物 | | | 0.002未満 | | | | | | | | | | |
| 9 | 亜硝酸態窒素 | | | 0.004未満 | | | | | | | | | | |
| 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | | | 0.001未満 | | | | | | | | | | |
| 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | | | 0.1未満 | | | | | | | | | | |
| 12 | フッ素及びその化合物 | | | 0.08未満 | | | | | | | | | | |
| 13 | ホウ素及びその化合物 | | | 0.02未満 | | | | | | | | | | |
| 14 | 四塩化炭素 | | | 0.0002未満 | | | | | | | | | | |
| 15 | 1,4‐ジオキサン | | | 0.005未満 | | | | | | | | | | |
| 16 | シス‐1,2‐ジクロロエチレン及びトランス‐1,2‐ジクロロエチレン | | | 0.004未満 | | | | | | | | | | |
| 17 | ジクロロメタン | | | 0.002未満 | | | | | | | | | | |
| 18 | テトラクロロエチレン | | | 0.001未満 | | | | | | | | | | |
| 19 | トリクロロエチレン | | | 0.001未満 | | | | | | | | | | |
| 20 | ベンゼン | | | 0.001未満 | | | | | | | | | | |
| 21 | 亜鉛及びその化合物 | | | 0.01未満 | | | | | | | | | | |
| 22 | アルミニウム及びその化合物 | | | 0.04 | | | | | | | | | | |
| 23 | 鉄及びその化合物 | | | 0.36 | | | | | | | | | | |
| 24 | 銅及びその化合物 | | | 0.01未満 | | | | | | | | | | |
| 25 | ナトリウム及びその化合物 | | | 7 | | | | | | | | | | |
| 26 | マンガン及びその化合物 | | | 0.032 | | | | | | | | | | |
| 27 | 塩化物イオン | | | 6.2 | | | | | | | | | | |
| 28 | カルシウム,マグネシウ等(硬度) | | | 40 | | | | | | | | | | |
| 29 | 蒸発残留物 | | | 80 | | | | | | | | | | |
| 30 | 陰イオン界面活性剤 | | | 0.02未満 | | | | | | | | | | |
| 31 | ジェオスミン（ng/L） | | | 10.0 | | | | | | | | | | |
| 32 | 2-メチルイソボルネオール（ng/L） | | | 4.0 | | | | | | | | | | |
| 33 | 非イオン界面活性剤 | | | 0.005未満 | | | | | | | | | | |
| 34 | フェノール類 | | | 0.0005未満 | | | | | | | | | | |
| 35 | 有機物(ＴＯＣ) | 1.8 | 1.4 | 1.7 | 2.1 | 2.4 | | | | | | | | |
| 36 | PH値 | | | 7.1 | | | | | | | | | | |
| 37 | 味 | | | ー | | | | | | | | | | |
| 38 | 臭気 | | | 藻臭 | | | | | | | | | | |
| 39 | 色度 | | | 10 | | | | | | | | | | |
| 40 | 濁度 | | | 2.7 | | | | | | | | | | |