

仕様等に関する質問書

令和 7年 12月 11日

入札名： 行橋市小学校5校外壁等劣化状況調査業務委託 その1

行橋市小学校5校外壁等劣化状況調査業務委託 その2

行橋市中学校4校外壁等劣化状況調査業務委託

納入場所： 行橋市

番号	質疑	回答
1	劣化状況の平面図・立面図への図示ですが、スキャンによるラスタデータへの書込でもよろしいか？	劣化箇所的位置が把握ができれば、図面画像データへの書込みでも構いません。
2	浮き・ひび割れ・欠損は、長寿命化改修ではなく、危険箇所の調査が目的であるので、崩落などの危険性を伴う物、程度でよろしいか？	ご認識のとおりで構いませんが、赤外線調査で把握できる劣化箇所については、できる限り図示、集計に努めてください。 なお赤外線調査等の実施条件等については、各学校および他同業務委託間で精度に齟齬が生じないよう、受託後に監督員と協議のうえ決定すること。