

令和7年度 (行橋系原水)

原水検査項目 (mg/L)		行橋浄水場 着水井	備考										
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	一般細菌			420						180			
2	大腸菌		33.0	1.8未満					49.0	1.8未満			
3	カドミウム及びその化合物			0.0003未満						0.0003未満			
4	水銀及びその化合物			0.00005未満						0.00005未満			
5	セレン及びその化合物			0.001未満						0.001未満			
6	鉛及びその化合物			0.001未満						0.001未満			
7	ヒ素及びその化合物			0.001未満						0.001未満			
8	六価クロム化合物			0.002未満						0.002未満			
9	亜硝酸態窒素			0.004未満						0.004			
10	シアン化物イオン及び塩化シアン			0.001未満						0.001未満			
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			0.4						0.3			
12	フッ素及びその化合物			0.08未満						0.08未満			
13	ホウ素及びその化合物			0.02未満						0.02未満			
14	四塩化炭素			0.0002未満						0.0002未満			
15	1,4-ジオキサン			0.005未満						0.005未満			
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン			0.004未満						0.004未満			
17	ジクロロメタン			0.002未満						0.002未満			
18	テトラクロロエチレン			0.001未満						0.001未満			
19	トリクロロエチレン			0.001未満						0.001未満			
20	ベンゼン			0.001未満						0.001未満			
21	亜鉛及びその化合物			0.01未満						0.01未満			
22	アルミニウム及びその化合物			0.50						0.04			
23	鉄及びその化合物			0.59						0.19			
24	銅及びその化合物			0.01未満						0.01未満			
25	ナトリウム及びその化合物			6						8			
26	マンガン及びその化合物			0.057						0.034			
27	塩化物イオン			6.6						6.8			
28	カルシウム、マグネシウム等(硬度)			41						49			
29	蒸発残留物			95						93			
30	陰イオン界面活性剤			0.02未満						0.02未満			
31	ジェオスミン (ng/L)			2.0						2.0			
32	2-メチルイソボルネオール (ng/L)			1.0未満						1.0			
33	非イオン界面活性剤			0.005未満						0.005未満			
34	フェノール類			0.0005未満						0.0005未満			
35	有機物(TOC)	1.7	1.7	1.9	2.8	2.2	2.0	1.8	1.3	1.1	1.2		
36	PH値			7.4						7.8			
37	味			-						-			
38	臭気			藻臭						藻臭			
39	色度			13						4			
40	濁度			11.0						2.0			