令和8年度　（矢留系原水）		矢留浄水場 着水井	矢留浄水場 着水井	矢留浄水場 着水井	矢留浄水場 着水井	矢留浄水場 着水井	矢留浄水場 着水井	矢留浄水場 着水井	矢留浄水場 着水井	矢留浄水場 着水井	矢留浄水場 着水井	矢留浄水場 着水井	矢留浄水場 着水井	備　考
原　水　検　査　項　目　（mg/L）		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
1	一般細菌			830										
2	大腸菌		1.8未満	4.0										
3	カドミウム及びその化合物			0.0003未満										
4	水銀及びその化合物			0.00005未満										
5	セレン及びその化合物			0.001未満										
6	鉛及びその化合物			0.001未満										
7	ヒ素及びその化合物			0.001未満										
8	六価クロム化合物			0.002未満										
9	亜硝酸態窒素			0.004未満										
10	シアン化物イオン及び塩化シアン			0.001未満										
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			0.2										
12	フッ素及びその化合物			0.08										
13	ホウ素及びその化合物			0.02未満										
14	四塩化炭素			0.0002未満										
15	1,4 - ジオキサン			0.005未満										
16	シス - 1,2 - ジクロロエチレン及びトランス - 1,2 - ジクロロエチレン			0.004未満										
17	ジクロロメタン			0.002未満										
18	テトラクロロエチレン			0.001未満										
19	トリクロロエチレン			0.001未満										
20	PFOS及びPFOA			0.000005未満										
21	ベンゼン			0.001未満										
22	亜鉛及びその化合物			0.01未満										
23	アルミニウム及びその化合物			0.04										
24	鉄及びその化合物			0.17										
25	銅及びその化合物			0.01未満										
26	ナトリウム及びその化合物			7										
27	マンガン及びその化合物			0.030										
28	塩化物イオン			6.3										
29	カルシウム,マグネシウ等(硬度)			48										
30	蒸発残留物			100										
31	陰イオン界面活性剤			0.02未満										
32	ジェオスミン（ng/L）			2.0										
33	2-メチルイソボルネオール（ng/L）			1.0										
34	非イオン界面活性剤			0.005未満										
35	フェノール類			0.0005未満										
36	有機物（ＴＯＣ）	1.5	2.0	2.0	2.4	2.2								
37	PH値			7.4										
38	味			ー										
39	臭気			藻臭										
40	色度			7										
41	濁度			1.9										