令和8年度　　（矢留系浄水）

	水質基準項目	指標	水質基準（mg/L）	矢留浄水場系給水栓 4月	矢留浄水場系給水栓 5月	矢留浄水場系給水栓 6月	矢留浄水場系給水栓 7月	矢留浄水場系給水栓 8月	矢留浄水場系給水栓 9月	矢留浄水場系給水栓 10月	矢留浄水場系給水栓 11月	矢留浄水場系給水栓 12月	矢留浄水場系給水栓 1月	矢留浄水場系給水栓 2月	矢留浄水場系給水栓 3月	備考
1	一般細菌	病原生物による	100個/mℓ以下	0	0	0	0	0	0	0						
2	大腸菌	汚染の指標	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない						
3	カドミウム及びその化合物	無機物/重金属	0.003以下			0.0003未満			0.0003未満							
4	水銀及びその化合物		0.0005以下			0.00005未満			0.00005未満							
5	セレン及びその化合物		0.01以下			0.001未満			0.001未満							
6	鉛及びその化合物		0.01以下			0.001未満			0.001未満							
7	ヒ素及びその化合物		0.01以下			0.001未満			0.001未満							
8	六価クロム化合物		0.02以下			0.002未満			0.002未満							
9	亜硝酸態窒素		0.04以下			0.004未満			0.004未満							
10	シアン化物イオン及び塩化シアン		0.01以下			0.001未満			0.001未満							
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		10以下			0.2			0.1							
12	フッ素及びその化合物		0.8以下			0.08未満			0.08未満							
13	ホウ素及びその化合物		1.0以下			0.02未満			0.02未満							
14	四塩化炭素	一般有機物	0.002以下			0.0002未満			0.0002未満							
15	1,4－ジオキサン		0.05以下			0.005未満			0.005未満							
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		0.04以下			0.004未満			0.004未満							
17	ジクロロメタン		0.02以下			0.002未満			0.002未満							
18	テトラクロロエチレン		0.01以下			0.001未満			0.001未満							
19	トリクロロエチレン		0.01以下			0.001未満			0.001未満							
20	PFOS及びPFOA		0.00005以下			0.000005未満			0.000005未満							
21	ベンゼン		0.01以下			0.001未満			0.001未満							
22	塩素酸	消毒副生成物	0.6以下			0.15			0.16							
23	クロロ酢酸		0.02以下			0.002未満			0.002未満							
24	クロロホルム		0.06以下			0.043	0.046	0.055	0.056							
25	ジクロロ酢酸		0.03以下			0.003未満			0.004							
26	ジブロモクロロメタン		0.1以下			0.003	0.002	0.002	0.003							
27	臭素酸		0.01以下			0.001未満			0.001未満							
28	総トリハロメタン		0.1以下			0.057	0.059	0.069	0.073							
29	トリクロロ酢酸		0.03以下			0.009			0.008							
30	ブロモジクロロメタン		0.03以下			0.011	0.011	0.012	0.014							
31	ブロモホルム		0.09以下			0.001未満		0.001未満	0.001未満							
32	ホルムアルデヒド		0.08以下			0.008未満			0.008未満							
33	亜鉛及びその化合物	着色	1.0以下			0.01未満			0.01未満							
34	アルミニウム及びその化合物		0.2以下			0.03			0.04							
35	鉄及びその化合物		0.3以下			0.03未満			0.03未満							
36	銅及びその化合物		1.0以下			0.01未満			0.01未満							
37	ナトリウム及びその化合物	味	200以下			9			9							
38	マンガン及びその化合物	着色	0.05以下			0.005未満			0.005未満							
39	塩化物イオン	味	200以下	9.7	11.1	11.5	11.5	10.4	10.8	10.6						
40	カルシウム,マグネシウム等(硬度)		300以下			41			39							
41	蒸発残留物		500以下			95			84							
42	陰イオン界面活性剤	発泡	0.2以下			0.02未満			0.02未満							
43	ジェオスミン	カビ臭	10ng/L以下	1.0未満	1.0未満	1.0未満	6.0	1.0	1.0未満	1.0未満						
44	2-メチルイソボルネオール		10ng/L以下	1.0未満	1.0未満	1.0未満	1.0	2.0	4.0	3.0						
45	非イオン界面活性剤	発泡	0.02以下			0.005未満			0.005未満							
46	フェノール類	臭気	0.005以下			0.0005未満			0.0005未満							
47	有機物(TOC)	味	3.0以下	0.9	1.0	0.9	1.0	1.0	1.1	1.1						
48	PH値	基礎的性状	5.8～8.6	7.3	7.4	7.2	7.3	7.4	7.3	7.4						
49	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
50	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
51	色度		5.0以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満						
52	濁度		2.0以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満						

(1)健康に関連する項目：32項目 (1～32項目)
(2)生活利用上又は施設管理上障害の生じる恐れのある項目：20項目 (33～52項目)

１０月の水質検査結果につきましても、異常ありませんでした。（水道法の水質基準に全て適合しています。）