

工事名 泉小学校空調整備工事の内電気設備工事

[illegible]

費目	工種	細目	単位	当初設計			変更設計			摘要
				数量	単価	金額	数量	単価	金額	
	直接工事費									
I	管理棟校舎		式	1.0						
II	新館棟校舎		式	1.0						
III	東棟校舎		式	1.0						
IV	北棟校舎		式	1.0						
V	屋外工事		式	1.0						
VI	仮設工事	撤去工事を含む	式	1.0						
	小計									
				改め			改め			

費目	工種	細目	単位	当初設計			変更設計			摘要
				数量	単価	金額	数量	単価	金額	
I	管理棟校舎									
1	動力幹線設備		式	1.0						
2	電灯幹線設備		式	1.0						
3	動力設備		式	1.0						
4	電灯設備		式	1.0						
5	撤去工事		式	1.0						
6	発生材運搬費		式	1.0						
	小計									
				改め			改め			

[illegible]

費 目	工 種	細 目	単位	当 初 設 計			変 更 設 計			摘 要
				数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額	
	ブラケット	L=400	個	15.0						
	ブラケット	L=600	個	28.0						
	動力盤（鋼板製防水型）	1M-A1	面	1.0						
	動力盤（鋼板製防水型）	1M-A2	面	1.0						
	動力盤（鋼板製防水型）	1M-A3	面	1.0						
	動力盤（鋼板製防水型）	1M-A4	面	1.0						
	腕金	L=1, 200	本	5.0						
	壁貫通補修	75φ, 150mm	箇所	3.0						
	ケーブルラック貫通処理	W=300	箇所	1.0						
	D種接地工事	14φ×1, 500	箇所	2.0						
	接地埋設標示板		枚	2.0						
	溝ハツリ補修	50*50	m	2.0						
	高所作業車	作業床高8m～10m	日	11.0						
	特殊作業員		人	11.0						
	小 計									
				改め			改め			

[illegible]

費 目	工 種	細 目	単位	当 初 設 計			変 更 設 計			摘 要
				数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額	
	空調制御盤		面	1.0						
	金属管短管処理	E 25	箇所	2.0						
	金属管短管処理	E 31	箇所	2.0						
	金属管短管処理	E 51	箇所	4.0						
	金属管短管処理	E 63	箇所	2.0						
	ケーブルラック貫通処理	W=300	箇所	1.0						
	小計									
				改め			改め			

費目	工種	細目	単位	当初設計			変更設計			摘要
				数量	単価	金額	数量	単価	金額	
3	動力設備									
	ケーブル 管内	EM-CE3.5sq-4c	m	137.0						
	ケーブル ラック	EM-CE3.5sq-4c	m	27.0						
	ケーブル 天井	EM-EEF2.0-3c	m	167.0						
	ケーブル 天井	EM-EEF2.6-3c	m	125.0						
	電線管 HIVE28	露出	m	95.0						
	金属可とう電線管	#WP30	m	42.0						
	1種金属線ぴ	MM1-A	m	88.0						
	コーナーボックス	MM1-A	m	61.0						
	スイッチボックス 1個用	MM1-A	m	38.0						
	スイッチボックス 2個用	MM1-A	m	23.0						
	電動機結線		箇所	23.0						
	配管支持材	L=150	個	21.0						
	配管支持材	L=300	個	7.0						
	配管支持材	L=500	個	1.0						
	ブロック架台	L=150	個	24.0						
	小計									
				改め			改め			

[illegible]

[illegible]

費目	工種	細目	単位	当初設計			変更設計			摘要
				数量	単価	金額	数量	単価	金額	
5	撤去工事									
	1)撤去 動力設備		式	1.0						
	2)撤去 電灯設備		式	1.0						
	3)撤去 弱電設備		式	1.0						
	小計									
				改め			改め			

[illegible]

費 目	工 種	細 目	単位	当 初 設 計			変 更 設 計			摘 要
				数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額	
	電線管撤去	G 36	m	12.0						
	電線管撤去	E 25	m	2.0						
	電線管撤去	E 39	m	2.0						
	電線管撤去	VE 22	m	3.0						
	電線管撤去	VE 28	m	20.0						
	電線管撤去	VE 36	m	3.0						
	電線管撤去	VE 70	m	9.0						
	手元開閉器A撤去		面	2.0						
	動力操作盤P-1撤去		面	1.0						
	動力操作盤M-1撤去		面	1.0						
	引込盤S-0撤去		面	1.0						
	腕金撤去	L=900	本	8.0						
				改め			改め			

[illegible]

費目	工種	細目	単位	当初設計			変更設計			摘要
				数量	単価	金額	数量	単価	金額	
	埋込スイッチ撤去再取付	1P15A*5	個	1.0						
	埋込スイッチ撤去再取付	1P15A*6	個	2.0						
	小計									
				改め			改め			

費目	工種	細目	単位	当初設計			変更設計			摘要
				数量	単価	金額	数量	単価	金額	
	4)撤去 弱電設備									
	壁掛ｽﾍﾞｰｶｰ撤去再取付		個	15.0						
	埋込ｽﾍﾞｰｶｰ撤去再取付		個	5.0						
	両面ｽﾍﾞｰｶｰ撤去再取付		個	6.0						
	熱感知器撤去再取付	2種 露出型	個	24.0						
	煙感知器撤去再取付	3種 露出型	個	12.0						
	サイレン撤去再取付		個	3.0						
	フラッシュプレート撤去再取付		枚	4.0						
	ﾌﾞﾙｯｸｽA撤去再取付	250×250×100	個	1.0						
	ﾌﾞﾙｯｸｽB撤去再取付	300×300×150	個	2.0						
	警報ケーブル（天井・ﾋﾞｯﾄ）	EM-AE1.2-2c新設	m	15.0						
	警報ケーブル（天井・ﾋﾞｯﾄ）	EM-AE1.2-4c新設	m	19.0						
	小計									
				改め			改め			

費目	工種	細目	単位	当初設計			変更設計			摘要
				数量	単価	金額	数量	単価	金額	
6	発生材運搬費									
	金属くず	2t積、人力 9.2km	m ³	0.51						
	廃プラスチック	2t積、人力13.1km	m ³	0.53						
	小計									
				改め			改め			

費目	工種	細目	単位	当初設計			変更設計			摘要
				数量	単価	金額	数量	単価	金額	
7	発生材処理費									
	金属くず	換算係数:1.13(t/m³)	m³	0.51						
	廃プラスチック	換算係数:0.35(t/m³)	m³	0.53						
	小計									
				改め			改め			

費目	工種	細目	単位	当初設計			変更設計			摘要
				数量	単価	金額	数量	単価	金額	
Ⅱ	新館棟校舎									
1	動力幹線設備		式	1.0						
2	電灯幹線設備		式	1.0						
3	動力設備		式	1.0						
4	電灯設備		式	1.0						
5	撤去工事		式	1.0						
6	発生材運搬費		式	1.0						
	小計									
				改め			改め			

[illegible]

費 目	工 種	細 目	単位	当 初 設 計			変 更 設 計			摘 要
				数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額	
	動力盤（鋼板製防水型）	1M-B1	面	1.0						
	動力盤（鋼板製防水型）	1M-B2	面	1.0						
	動力盤（鋼板製防水型）	2M-B1	面	1.0						
	動力盤（鋼板製防水型）	2M-B2	面	1.0						
	小 計									
				改め			改め			

費目	工種	細目	単位	当初設計			変更設計			摘要
				数量	単価	金額	数量	単価	金額	
2	電灯幹線設備									
	ケーブル管内	EM-EEF2.0-3c	m	30.0						
	電線管 E 39	露出塗装付	m	10.0						
	増設開閉器函 屋内型	ELCB2P30AF*3	面	4.0						
	小計									
				改め			改め			

費目	工種	細目	単位	当初設計			変更設計			摘要
				数量	単価	金額	数量	単価	金額	
3	動力設備									
	ケーブル 管内	EM-CE3.5sq-4c	m	93.0						
	ケーブル 天井	EM-EEF2.0-3c	m	137.0						
	電線管 露出	HIVE28	m	63.0						
	金属可とう電線管	#WP30	m	30.0						
	1種金属線ぴ	MM1-A	m	57.0						
	コーナーボックス	MM1-A	m	41.0						
	スイッチボックス 1個用	MM1-A	m	26.0						
	スイッチボックス 2個用	MM1-A	m	15.0						
	電動機結線		箇所	15.0						
	プルボックス（樹脂製防水型）	200*200*200	個	1.0						
	配管支持材	L=150	個	9.0						
	配管支持材	L=300	個	3.0						
	ブロック架台	L=150	個	16.0						
	小計									
				改め			改め			

費目	工種	細目	単位	当初設計			変更設計			摘要
				数量	単価	金額	数量	単価	金額	
4	電灯設備									
	ケーブル	管内	EM-EEF1.6-2c	m	36.0					
	ケーブル	管内	EM-EEF1.6-3c	m	6.0					
	ケーブル	天井	EM-EEF1.6-2c	m	185.0					
	ケーブル	天井	EM-EEF1.6-3c	m	292.0					
	ワイヤプロテクター	Fモール2号		m	12.0					
	アウトレットボックス	樹脂製	中浅カバー付	個	44.0					
	アウトレットボックス	樹脂製	中深カバー付	個	7.0					
	抜留コンセント	新金属	2P15A*1	個	15.0					
	照明器具	A161	FHF16W-1逆富士型	個	14.0					
	照明器具	A322	FSS9-322PH	個	16.0					
	照明器具	B321	FSR12-321PH	個	6.0					
	照明器具	C322	FSS7-322PH	個	36.0					
	照明器具	E322	FRS15L5-322PH	個	24.0					
	照明器具	F	FRF9-P323	個	40.0					
	照明器具	G	LRS1-1400LM LN	個	16.0					
	小計									
				改め			改め			

費目	工種	細目	単位	当初設計			変更設計			摘要
				数量	単価	金額	数量	単価	金額	
5	撤去工事									
	1)撤去 動力設備		式	1.0						
	2)撤去 電灯設備		式	1.0						
	3)撤去 弱電設備		式	1.0						
	小計									
				改め			改め			

費 目	工 種	細 目	単位	当 初 設 計			変 更 設 計			摘 要
				数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額	
	1)撤去 動力設備									
	電線撤去 管内	IV2.0*1	m	72.0						
	電線撤去 管内	IV5.5sq*1	m	69.0						
	電線撤去 管内	IV 14sq*1	m	34.0						
	ケーブル撤去 管内	CV 8sq-3c	m	11.0						
	ケーブル撤去 管内	CV 38sq-3c	m	34.0						
	ケーブル撤去 管内	CVV 2sq-10c	m	11.0						
	ケーブル撤去 管内	HP1.2-2c	m	11.0						
	電線管撤去	G 54	m	5.0						
	電線管撤去	E 25	m	18.0						
	電線管撤去	VE 28	m	11.0						
	電線管撤去	VE 54	m	16.0						
	動力盤撤去	1M-1	面	1.0						
	動力盤撤去	1M-2	面	1.0						
	引込盤撤去	1S-0	面	1.0						
	手元開閉器撤去	S-A	面	1.0						
	手元開閉器撤去	S-B	面	1.0						
	フラッシュプレート撤去再取付		枚	2.0						
	小計									
				改め			改め			

費目	工種	細目	単位	当初設計			変更設計			摘要
				数量	単価	金額	数量	単価	金額	
	2)撤去 電灯設備									
	電線撤去 PF管内	IV1.6*1再使用しない	m	999.0						
	ケーブル撤去 サドル	VVF1.6-2c再使用しない	m	87.0						
	位置ボックス撤去	再使用しない	個	143.0						
	露出コンセント撤去 2P15A*1	再使用しない	個	15.0						
	蛍光灯撤去 直付	FL20W-1再使用しない	個	13.0						
	蛍光灯撤去 直付	FL40W-1再使用しない	個	2.0						
	蛍光灯撤去 直付	FL40W-2再使用しない	個	16.0						
	蛍光灯撤去 吊下	FL40W-1再使用しない	個	4.0						
	蛍光灯撤去 吊下	FL40W-2再使用しない	個	24.0						
	蛍光灯撤去 埋込型	FL40W-2再使用しない	個	36.0						
	蛍光灯撤去 埋込型	FPL36W-3再使用しない	個	40.0						
	埋込灯撤去	再使用しない	個	16.0						
	埋込スイッチ撤去再取付	1P15A*3	個	6.0						
	埋込スイッチ撤去再取付	1P15A*4	個	1.0						
	埋込スイッチ撤去再取付	1P15A*6	個	1.0						
	サイクルファン撤去再取付		個	15.0						
	小計									
				改め			改め			

費 目	工 種	細 目	単位	当 初 設 計			変 更 設 計			摘 要
				数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額	
	3)撤去 弱電設備									
	壁掛スピーカー撤去再取付		個	7.0						
	両面スピーカー撤去再取付		個	8.0						
	天井埋込スピーカー撤去再取付		個	13.0						
	煙感知器撤去再取付	2種 露出型	個	6.0						
	煙感知器撤去再取付	3種 露出型	個	5.0						
	熱感知器撤去再取付		個	10.0						
	警報用サイレン撤去再取付		個	2.0						
	電気時計撤去再取付		個	4.0						
	ワイヤレスアンテナ撤去再取付		個	1.0						
	警報ケーブル（天井・ピット）	EM-AE1.2-2c新設	m	18.0						
	警報ケーブル（天井・ピット）	EM-AE1.2-4c新設	m	10.0						
	小計									
				改め			改め			

費目	工種	細目	単位	当初設計			変更設計			摘要
				数量	単価	金額	数量	単価	金額	
6	発生材運搬費									
	金属くず	2t積、人力 9.2km	m ³	0.50						
	廃プラスチック	2t積、人力13.1km	m ³	0.25						
	小計									
				改め			改め			

費目	工種	細目	単位	当初設計			変更設計			摘要
				数量	単価	金額	数量	単価	金額	
7	発生材処理費									
	金属くず	換算係数:1.13(t/m³)	m³	0.50						
	廃プラスチック	換算係数:0.35(t/m³)	m³	0.25						
	小計									
				改め			改め			

費目	工種	細目	単位	当初設計			変更設計			摘要
				数量	単価	金額	数量	単価	金額	
Ⅲ	東棟校舎									
1	動力幹線設備		式	1.0						
2	電灯幹線設備		式	1.0						
3	動力設備		式	1.0						
4	電灯設備		式	1.0						
5	撤去工事		式	1.0						
6	発生材運搬費		式	1.0						
	小計									
				改め			改め			

[illegible]

[illegible]

費目	工種	細目	単位	当初設計			変更設計			摘要
				数量	単価	金額	数量	単価	金額	
2	電灯幹線設備									
	接地線	管内	EM-IE5.5sq*1	m	237.0					
	ケーブル	管内	EM-CET 14sq	m	10.0					
	ケーブル	管内	EM-CET 60sq	m	2.0					
	ケーブル	ラック	EM-CET 60sq	m	19.0					
	ケーブル	天井	EM-CET 60sq	m	88.0					
	メッセンジャーワイヤー	架空	MSW 55sq	m	4.0					
	電線管	E 51	露出塗装付	m	10.0					
	電線管	E 63	露出塗装付	m	2.0					
	電灯分電盤	鋼板製	1L-E1	面	1.0					
	電灯分電盤	鋼板製	2L-E1	面	1.0					
	電灯分電盤	鋼板製	3L-E1	面	1.0					
	壁貫通補修		75φ、150mm	箇所	3.0					
	金属管短管処理		E 51	箇所	3.0					
	腕金		L=900	本	2.0					
	小計									
				改め			改め			

費目	工種	細目	単位	当初設計			変更設計			摘要
				数量	単価	金額	数量	単価	金額	
3	動力設備									
	ケーブル 管内	EM-CE3.5sq-4c	m	58.0						
	ケーブル 管内	EM-EEF2.0-3c	m	14.0						
	ケーブル 天井	EM-EEF2.0-3c	m	119.0						
	電線管 E 25	露出塗装付	m	14.0						
	電線管 HIVE28	露出	m	43.0						
	金属可とう電線管	#WP30	m	15.0						
	1種金属線ぴ	MM1-A	m	38.0						
	コーナーボックス	MM1-A	m	27.0						
	スイッチボックス 1個用	MM1-A	m	18.0						
	スイッチボックス 2個用	MM1-A	m	9.0						
	電動機結線	直入始動方式	箇所	9.0						
	配管支持材	L=150	個	13.0						
	配管支持材	L=300	個	6.0						
	ブロック架台	L=150	個	9.0						
	小計									
				改め			改め			

費目	工種	細目	単位	当初設計			変更設計			摘要
				数量	単価	金額	数量	単価	金額	
4	電灯設備									
	ケーブル	管内	EM-EEF1.6-2c	m	31.0					
	ケーブル	天井	EM-EEF1.6-2c	m	217.0					
	ケーブル	天井	EM-EEF1.6-3c	m	169.0					
	ワイヤプロテクター	Fモ-ル2号		m	22.0					
	アウトレットボックス	樹脂製	中浅カバー付	個	33.0					
	アウトレットボックス	樹脂製	中深カバー付	個	18.0					
	抜留コンセント	新金属	2P15A*1	個	27.0					
	照明器具	A321	FSS9-321PH	個	6.0					
	照明器具	B321	FSR12-321PH	個	9.0					
	照明器具	C322	FSS7-322PH	個	54.0					
	小計									
				改め			改め			

費目	工種	細目	単位	当初設計			変更設計			摘要
				数量	単価	金額	数量	単価	金額	
5	撤去工事									
	1)撤去 動力設備		式	1.0						
	2)撤去 電灯設備		式	1.0						
	3)撤去 弱電設備		式	1.0						
	小計									
				改め			改め			

費目	工種	細目	単位	当初設計			変更設計			摘要
				数量	単価	金額	数量	単価	金額	
	1)撤去 動力設備									
	電線撤去 管内	IV2.0*1	m	23.0						
	電線撤去 管内	IV5.5sq*1	m	26.0						
	電線管撤去	C 25	m	4.0						
	小計									
				改め			改め			

費目	工種	細目	単位	当初設計			変更設計			摘要
				数量	単価	金額	数量	単価	金額	
	2)撤去 電灯設備									
	電線撤去 管内	IV1.6*1再使用しない	m	514.0						
	ケーブル撤去 サドル	VVF1.6-2c再使用しない	m	226.0						
	位置ボックス撤去	再使用しない	個	61.0						
	露出コンセント撤去 2P15A*1	再使用しない	個	27.0						
	蛍光灯撤去 吊下	FL40W-1再使用しない	個	9.0						
	蛍光灯撤去 吊下	FL40W-2再使用しない	個	52.0						
	蛍光灯撤去 直付	FL20W-1再使用しない	個	6.0						
	蛍光灯撤去 直付	FHF32W-2再使用しない	個	6.0						
	埋込スイッチ撤去再取付	1P15A*3	個	9.0						
	サイクルファン撤去再取付		個	27.0						
	小計									
				改め			改め			

費目	工種	細目	単位	当初設計			変更設計			摘要
				数量	単価	金額	数量	単価	金額	
	3)撤去 弱電設備									
	壁掛スピーカー撤去再取付		個	9.0						
	両面スピーカー撤去再取付		個	6.0						
	煙感知器撤去再取付	2種 露出型	個	9.0						
	煙感知器撤去再取付	3種 露出型	個	6.0						
	警報用サイレン撤去再取付		個	3.0						
	警報ケーブル（天井・ピット）	EM-AE1.2-2c新設	m	9.0						
	警報ケーブル（天井・ピット）	EM-AE1.2-4c新設	m	8.0						
	小計									
				改め			改め			

費目	工種	細目	単位	当初設計			変更設計			摘要
				数量	単価	金額	数量	単価	金額	
6	発生材運搬費									
	金属くず	2t積、人力 9.2km	m ³	0.17						
	廃プラスチック	2t積、人力13.1km	m ³	0.10						
	小計									
				改め			改め			

費目	工種	細目	単位	当初設計			変更設計			摘要
				数量	単価	金額	数量	単価	金額	
7	発生材処理費									
	金属くず	換算係数:1.13(t/m³)	m³	0.17						
	廃プラスチック	換算係数:0.35(t/m³)	m³	0.10						
	小計									
				改め			改め			

費目	工 種	細 目	単位	当 初 設 計			変 更 設 計			摘 要
				数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額	
IV	北棟校舎									
1	動力幹線設備		式	1.0						
2	電灯幹線設備		式	1.0						
3	動力設備		式	1.0						
4	電灯設備		式	1.0						
5	撤去工事		式	1.0						
6	発生材運搬費		式	1.0						
	小 計									
				改め			改め			

費目	工種	細目	単位	当初設計			変更設計			摘要
				数量	単価	金額	数量	単価	金額	
1	動力幹線設備									
	接地線 管内	EM-IE 5.5sq	m	4.0						
	ケーブル 管内	EM-CET 22sq	m	4.0						
	ケーブル ラック	EM-CET 22sq	m	34.0						
	ケーブル 天井・ビット	EM-CET 22sq	m	56.0						
	メッセンジャーワイヤー 架空	MSW38sq	m	19.0						
	電線管 露出	HIVE 16	m	4.0						
	電線管 露出	HIVE 54	m	4.0						
	プルボックス（樹脂製防水型）	300*300*200	個	1.0						
	プルボックス（樹脂製防水型）	400*400*400	個	1.0						
	動力盤（鋼板製防水型）	1M-N1	面	1.0						
	D種接地工事	14φ×1,500-2連結	箇所	1.0						
	接地埋設標示板		枚	1.0						
	溝ハツリ補修	50*50	m	1.0						
	配管支持材	L=150	個	3.0						
	腕金	L=900	本	2.0						
	金属管短管処理	E39	箇所	2.0						
	壁貫通補修	75φ、150mm	箇所	1.0						
	小計									
				改め			改め			

費目	工種	細目	単位	当初設計			変更設計			摘要
				数量	単価	金額	数量	単価	金額	
2	電灯幹線設備									
	ケーブル管内	EM-EEF2.0-3c	m	3.0						
	電線管 E 31	露出塗装付	m	2.0						
	増設開閉器函 鋼板製	ELCB2P30AF*2	個	1.0						
	小計									
				改め			改め			

費目	工種	細目	単位	当初設計			変更設計			摘要
				数量	単価	金額	数量	単価	金額	
3	動力設備									
	ケーブル 管内	EM-CE3.5sq-4c	m	59.0						
	ケーブル 管内	EM-EEF2.0-3c	m	6.0						
	ケーブル 天井	EM-EEF2.0-3c	m	42.0						
	電線管 E 25	露出塗装付	m	6.0						
	電線管 HIVE28	露出	m	55.0						
	金属可とう電線管	#WP30	m	5.0						
	プルボックス（樹脂製防水型）	200*200*200	個	1.0						
	1種金属線ぴ	MM1-A	m	21.0						
	コーナーボックス	MM1-A	m	15.0						
	スイッチボックス 1個用	MM1-A	m	10.0						
	スイッチボックス 2個用	MM1-A	m	5.0						
	電動機結線	直入始動方式	箇所	5.0						
	配管支持材	L=150	個	18.0						
	ブロック架台	L=150	個	5.0						
	小計									
				改め			改め			

費目	工種	細目	単位	当初設計			変更設計			摘要
				数量	単価	金額	数量	単価	金額	
4	電灯設備									
	ケーブル	天井	EM-EEF1.6-2c	m	79.0					
	ケーブル	天井	EM-EEF1.6-3c	m	78.0					
	ケーブル	管内	EM-EEF1.6-3c	m	7.0					
	ワイヤプロテクター	Fモ-ル2号		m	10.0					
	アウトレットボックス	樹脂製	中浅カバー付	個	18.0					
	アウトレットボックス	樹脂製	中深カバー付	個	8.0					
	抜留コンセント	新金属	2P15A*1	個	12.0					
	照明器具	A321	FSS9-321PH	個	6.0					
	照明器具	B321	FSR12-321PH	個	6.0					
	照明器具	C322	FSS7-322PH	個	24.0					
	小計									
				改め			改め			

費目	工種	細目	単位	当初設計			変更設計			摘要
				数量	単価	金額	数量	単価	金額	
5	撤去工事									
	1)撤去 動力設備		式	1.0						
	2)撤去 電灯設備		式	1.0						
	3)撤去 弱電設備		式	1.0						
	小計									
				改め			改め			

費 目	工 種	細 目	単位	当 初 設 計			変 更 設 計			摘 要
				数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額	
	1)撤去 動力設備									
	電線撤去 管内	IV1.6*1	m	88.0						
	電線撤去 管内	IV2.0*1	m	38.0						
	電線撤去 管内	IV8sq*1	m	89.0						
	電線管撤去 露出	C 25	m	4.0						
	電線管撤去 露出	C 31	m	37.0						
	ﾌﾟﾙｯｸｽ撤去	200*200*100	個	1.0						
	動力盤撤去	M-N	面	1.0						
	遠方操作盤撤去	E-N	面	1.0						
	ﾌﾗｯｼｭﾌﾟﾚｰﾄ撤去再取付		枚	2.0						
	小計									
				改め			改め			

費目	工種	細目	単位	当初設計			変更設計			摘要
				数量	単価	金額	数量	単価	金額	
	2)撤去 電灯設備									
	電線撤去 管内	IV1.6*1再使用しない	m	141.0						
	ケーブル撤去 サドル	VVF1.6-2c再使用しない	m	114.0						
	ケーブル撤去 コロガシ	VVF1.6-2c再使用しない	m	2.0						
	ケーブル撤去 管内	VVF1.6-3c再使用しない	m	3.0						
	ケーブル撤去 コロガシ	VVF1.6-3c再使用しない	m	23.0						
	位置ボックス撤去	再使用しない	個	41.0						
	埋込コンセント撤去 2P15A*1	再使用しない	個	12.0						
	1種金属線ぴMM1-A撤去	再使用しない	m	1.0						
	蛍光灯撤去 吊下	FL40W-1再使用しない	個	4.0						
	蛍光灯撤去 直付	FL40W-2再使用しない	個	12.0						
	蛍光灯撤去 直付	FHF32W-1再使用しない	個	2.0						
	蛍光灯撤去 直付	FHF32W-2再使用しない	個	14.0						
	シーリングライト撤去	再使用しない	個	6.0						
	埋込スイッチ撤去再取付	1P15A*2	個	5.0						
	サイクルファン撤去再取付		個	12.0						
	メタルモールMM1-A撤去再取付		m	1.0						
	コーナーボックス撤去再取付		個	1.0						
	小計									
				改め			改め			

費目	工種	細目	単位	当初設計			変更設計			摘要
				数量	単価	金額	数量	単価	金額	
	3)撤去 弱電設備									
	壁掛スピーカー撤去再取付		個	5.0						
	天井直付スピーカー撤去再取付		個	2.0						
	煙感知器撤去再取付	2種 露出型	個	5.0						
	煙感知器撤去再取付	3種 露出型	個	2.0						
	電鈴撤去再取付	2種 露出型	個	2.0						
	サイレン撤去再取付		個	2.0						
	警報ケーブル（天井・ピット）	EM-AE1.2-2c新設	m	1.0						
	警報ケーブル（天井・ピット）	EM-AE1.2-4c新設	m	3.0						
	耐熱ケーブル（天井・ピット）	EM-HP1.2-2c新設	m	1.0						
	小計									
				改め			改め			

費目	工種	細目	単位	当初設計			変更設計			摘要
				数量	単価	金額	数量	単価	金額	
6	発生材運搬費									
	金属くず	2t積、人力 9.2km	m ³	0.11						
	廃プラスチック	2t積、人力13.1km	m ³	0.07						
	小計									
				改め			改め			

費目	工種	細目	単位	当初設計			変更設計			摘要
				数量	単価	金額	数量	単価	金額	
7	発生材処理費									
	金属くず	換算係数:1.13(t/m³)	m³	0.11						
	廃プラスチック	換算係数:0.35(t/m³)	m³	0.07						
	小計									
				改め			改め			

費目	工種	細目	単位	当初設計			変更設計			摘要
				数量	単価	金額	数量	単価	金額	
V	屋外工事									
1	受変電設備		式	1.0						
2	撤去受変電設備		式	1.0						
3	発生材運搬費		式	1.0						
	小計									
				改め			改め			

[illegible]

[illegible]

費目	工種	細目	単位	当初設計			変更設計			摘要
				数量	単価	金額	数量	単価	金額	
2	撤去受変電設備									
	変圧器撤去	3φ100KVA	台	1.0						
	コンデンサー撤去	3φ30Kvar	台	1.0						
	小計									
				改め			改め			

費目	工種	細目	単位	当初設計			変更設計			摘要
				数量	単価	金額	数量	単価	金額	
3	発生材運搬費									
	金属くず	2t積、人力 9.2km	m ³	0.34						
	小計									
				改め			改め			

費目	工種	細目	単位	当初設計			変更設計			摘要
				数量	単価	金額	数量	単価	金額	
4	発生材処理費									
	金属くず	換算係数:1.13(t/m³)	m³	0.34						
	小計									
				改め			改め			

費目	工種	細目	単位	当初設計			変更設計			摘要
				数量	単価	金額	数量	単価	金額	
VI	仮設工事									
1	動力幹線設備		式	1.0						
2	電灯幹線設備		式	1.0						
3	放送設備		式	1.0						
4	テレビ共同受信設備		式	1.0						
5	撤去工事		式	1.0						
6	発生材運搬費		式	1.0						
	小計									
				改め			改め			

費目	工種	細目	単位	当初設計			変更設計			摘要
				数量	単価	金額	数量	単価	金額	
1	動力幹線設備									
	ケーブル	天井・ピット	CVT 60sq	m	26.0					
	ケーブル	RCサドル	CVT 60sq	m	3.0					
	ケーブル	管内	CVT100sq	m	13.0					
	ケーブル	ラック	CVT100sq	m	156.0					
	ケーブル	RCサドル	CVT100sq	m	3.0					
	メッセンジャーワイヤー	架空	MSW 55sq	m	156.0					
	電線管	露出	G 70	m	13.0					
	プルボックス（鋼板製、防水型）	800*800*400	個	1.0						
	腕金	L=900	本	1.0						
	腕金	L=1, 200	本	14.0						
	アームタイ	L=1, 000	本	14.0						
	開閉器函	防水型	MCCB3P225AF	面	1.0					
	高所作業車	作業床高8m～10m	日	3.0						
	特殊作業員		人	3.0						
	小計									
				改め			改め			

費目	工種	細目	単位	当初設計			変更設計			摘要
				数量	単価	金額	数量	単価	金額	
2	電灯幹線設備									
	ケーブル	天井・ピット	CVT 60sq	m	2.0					
	ケーブル	RCサドル	CVT 60sq	m	3.0					
	ケーブル	管内	CVT 60sq	m	14.0					
	ケーブル	ラック	CVT 60sq	m	162.0					
	メッセンジャーワイヤー	架空	MSW 38sq	m	162.0					
	電線管	露出	G 54	m	14.0					
	腕金		L=900	個	1.0					
	開閉器函	防水型	MCCB3P 50AF	面	1.0					
	高所作業車	作業床高8m～10m	日	3.0						
	特殊作業員		人	3.0						
	小計									
				改め			改め			

[illegible]

費目	工種	細目	単位	当初設計			変更設計			摘要
				数量	単価	金額	数量	単価	金額	
4	テレビ共同受信設備									
	ケーブル	RCサドル	S-7C-FB	m	131.0					
	2分岐器	CS-C2W	個	1.0						
	増幅器	43dB	個	1.0						
	総合調整費		式	1.0						
	小計									
				改め			改め			

費目	工種	細目	単位	当初設計			変更設計			摘要
				数量	単価	金額	数量	単価	金額	
5	撤去工事									
	1) 撤去動力幹線設備		式	1.0						
	2) 撤去電灯幹線設備		式	1.0						
	3) 撤去放送設備		式	1.0						
	4) 撤去テレビ共同受信設備		式	1.0						
	小計									
				改め			改め			

費目	工種	細目	単位	当初設計			変更設計			摘要
				数量	単価	金額	数量	単価	金額	
	1)撤去動力幹線設備									
	ケーブル撤去 天井・ビッド	CVT 60sq	m	26.0						
	ケーブル撤去 サドル	CVT 60sq	m	3.0						
	ケーブル撤去 管内	CVT100sq	m	13.0						
	ケーブル撤去 ラック	CVT100sq	m	156.0						
	ケーブル撤去 サドル	CVT100sq	m	3.0						
	メッセンジャーワイヤー撤去	MSW 55sq	m	156.0						
	電線管撤去 露出	G 70	m	13.0						
	フルボックス撤去	800*800*400	個	1.0						
	腕金撤去	L=900	本	1.0						
	腕金撤去 (アームタイ含む)	L=1,200	本	14.0						
	開閉器函撤去 防水型	MCCB3P225AF	面	1.0						
	高所作業車	作業床高8m～10m	日	1.0						
	特殊作業員		人	1.0						
	小計									
				改め			改め			

費目	工種	細目	単位	当初設計			変更設計			摘要
				数量	単価	金額	数量	単価	金額	
	2)撤去電灯幹線設備									
	ケーブル撤去 天井・ピット	CVT 60sq	m	2.0						
	ケーブル撤去 サドル	CVT 60sq	m	3.0						
	ケーブル撤去 管内	CVT 60sq	m	14.0						
	ケーブル撤去 ラック	CVT 60sq	m	162.0						
	メッセンジャーワイヤー撤去	MSW 38sq	m	162.0						
	電線管撤去 露出	G 54	m	14.0						
	腕金撤去	L=900	個	1.0						
	開閉器函撤去 防水型	MCCB3P 50AF	面	1.0						
	高所作業車	作業床高8m～10m	日	1.0						
	特殊作業員		人	1.0						
	小計									
				改め			改め			

費目	工種	細目	単位	当初設計			変更設計			摘要
				数量	単価	金額	数量	単価	金額	
	3)撤去放送設備									
	ケーブル撤去 サドル	AE1.2-2c	m	131.0						
	小計									
				改め			改め			

費 目	工 種	細 目	単位	当 初 設 計			変 更 設 計			摘 要
				数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額	
	4)撤去テレビ共同受信設備									
	ケーブル撤去 サドル	S-7C-FB	m	131.0						
	2分岐器撤去	CS-C2W	個	1.0						
	増幅器撤去	43dB	個	1.0						
	小計									
				改め			改め			

費目	工種	細目	単位	当初設計			変更設計			摘要
				数量	単価	金額	数量	単価	金額	
6	発生材運搬費									
	金属くず	2t積、人力 9.2km	m ³	0.43						
	廃プラスチック	2t積、人力13.1km	m ³	3.90						
	小計									
				改め			改め			

費目	工種	細目	単位	当初設計			変更設計			摘要
				数量	単価	金額	数量	単価	金額	
7	発生材処理費									
	金属くず	換算係数:1.13(t/m³)	m³	0.43						
	廃プラスチック	換算係数:0.35(t/m³)	m³	3.90						
	小計									
				改め			改め			

泉小学校空調整備工事

〈現場説明書〉

1. 本工事は、防衛省の補助を受け実施する事業である。
 - ・本工事については、防衛施設周辺防音事業工事標準仕方書（最新版）に従って行うこと。
 - 「防衛施設周辺防音事業工事標準仕方書」による工事種別は、「２級」とする。
2. 安全管理について
 - ・本工事は、建築主体工事・電気設備工事・機械設備工事の三業者にて作業を行うため、業者間の打合せを十分に行い、施工すること。
 - ・工事車輛等の搬入出は、児童の登校時間帯・下校時間帯を考慮して行うこと。
 - ・工事箇所が児童の動線と交差するため場合があるため、交通誘導員等を適宜配置し、安全確保すること。
 - ・仮囲い設置等は、状況に応じて、学校および監理・監督者と協議すること。
3. 工程管理について
 - ・工事区分については、別紙(マージン計画図(案))を原則とするが、着工後、学校および監理・監督者と十分打合せの上工程を作成すること。
 - ・既存の空調がある部屋については、既存もしくは新設の空調が使用できるようにすること。
 - ・職員室の空調について、春休み等の休日を利用し、学校運営に支障がないよう考慮すること。
 - ・建築主体工事については、仮設校舎建設にあたり、速やかに監督員等と協議し、確認申請等を行い仮設校舎建設にとりかかること。
 - ・停電作業については、学校運営に極力支障がないよう、日程調整を行うこと。
4. その他
 - ・平日の授業が行われている時間帯については、極力大きな音の出る作業を避けること。
 - ・施工計画書・材料承認等の必要書類は、早急に提出し承認を得てから施工を行う事。
 - ・外注計画書・下請負通知書・施工体制台帳は、契約後、速やかに提出すること。
 - ・下記工事と工期が重なるため、資材置き場、駐車スペース、工程等について協議を十分に行い、各工事ともに工期内に竣工できるよう協力しあうこと。
 - 【泉小学校校舎防水改修工事・泉小学校体育館屋根改修工事】
 - 暴力団排除条項に該当するものを下請負人とした場合には、元請負人に対して下請負契約に解除を求めることができる。
5. 前払金について
 - ・前払金については、契約会計年度に、翌会計年度の前払金の一部を含めて請求することができる。
 - ただし、前払金の請求額は、契約会計年度の支払限度額を超えて請求することはできないこととする。