

【別紙 2-1】

別記様式第1

消防用設備等（特殊消防用設備等）点検結果報告書

令和 6 年 11 月 17 日

行 橋 市 消 防 長 殿

届出者

住 所 福岡県行橋市今井 3 7 5 9

氏 名

電 話 番 号

下記のとおり消防用設備等（特殊消防用設備等）の点検を実施したので、消防法第 17 条の 3 の 3 の規定に基づき報告します。

記

防 火 対 象 物	所 在 地	福岡県行橋市大字今井 3 7 5 9		
	名 称	行橋市民体育館		
	用 途	第 1 項 (ロ)		
	規 模	地上 2 階	地下	階 延べ面積 4,530.00 m ²
消 防 用 設 備 等 (特 殊 消 防 用 設 備 等) の 種 類 等		消火器具, 屋内消火栓設備, 自動火災報知設備, 非常警報器具及び設備, 誘導灯及び誘導標識, 非常電源(自家発電設備), 防排煙制御設備		
※ 受 付 欄		※ 経 過 欄		※ 備 考

備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。

2 消防設備士又は消防設備点検資格者が点検を実施した場合は、点検を実施した全ての者の情報を別記様式第3に記入し、添付すること。

3 消防用設備等又は特殊消防設備等ごとの点検票を添付すること。

4 ※印欄は、記入しないこと。

消防用設備等（特殊消防用設備等）点検結果総括表

(その1)

名称	行橋市民体育館		防 火 管 理 者		
所在地	福岡県行橋市大字今井3759		点検実施 責 任 者		
点検種別	機器点検 総合点検 (設備等設置維持計画による点検)	点検年月日	令和6年10月8日～令和6年10月8日		
設備名	点 検 結 果		措 置 内 容	立 会 者	
	判 定	不 良 内 容			
消火器具	○良・不良				
屋内消火栓設備	○良・不良				
自動火災報知設備	○良・不良				
非常警報器具 及び設備	○良・不良				
誘導灯及び誘導標識	○良・不良				
非常電源 (自家発電設備)	○良・不良				

備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。

2 判定欄は、正常の場合は「良」に、不良の場合には「不良」に○印を付し、不良内容欄にその内容を記入すること。

3 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

消防用設備等（特殊消防用設備等）点検者一覧表

点検者						設備名
住 所			氏 名			自動火災報知設備 非常警報器具及び設備 防排煙制御設備
社 名			電話番号			
資 格	消防設備士					
種 類 等	交付年月日	交付番号	交付知事	講習受講年月		
甲 種 特 類	H30 年 9 月 20 日	00007	福岡	R2 年 11 月		
○甲・乙種 1 類	H15 年 10 月 22 日	00015	佐賀	R2 年 9 月		
○甲・乙種 2 類	H16 年 9 月 30 日	00010	福岡	R2 年 9 月		
○甲・乙種 3 類	H16 年 10 月 20 日	00006	長崎	R2 年 9 月		
○甲・乙種 4 類	H11 年 10 月 19 日	00055	福岡	R3 年 10 月		
○甲・乙種 5 類	H17 年 10 月 3 日	00008	福岡	R3 年 10 月		
甲・乙種 6 類	H10 年 10 月 19 日	00036	福岡	R3 年 10 月		
甲・乙種 7 類	H17 年 10 月 20 日	00002	佐賀	R3 年 10 月		
備 考						
資 格	消防設備点検資格者					
種 類 等	交付年月日	交付番号	有効期限			
特 種	年 月 日		年 月			
第 1 種	年 月 日		年 月			
第 2 種	R2 年 11 月 16 日	250201566	R8 年 3 月			

点検者						設備名
住 所			氏 名			消火器具 屋内消火栓設備 誘導灯及び誘導標識 非常電源 (自家発電設備)
社 名			電話番号			
資 格	消防設備士					
種 類 等	交付年月日	交付番号	交付知事	講習受講年月		
甲 種 特 類	年 月 日			年 月		
○甲・乙種 1 類	H27 年 2 月 20 日	00029	福岡	R3 年 10 月		
甲・乙種 2 類	年 月 日			年 月		
甲・乙種 3 類	年 月 日			年 月		
○甲・乙種 4 類	H25 年 2 月 18 日	00043	福岡	R1 年 9 月		
○甲・乙種 5 類	H26 年 2 月 21 日	00011	福岡	R1 年 9 月		
甲・乙種 6 類	H24 年 10 月 1 日	00189	福岡	R1 年 9 月		
甲・乙種 7 類	年 月 日			年 月		
備 考						
資 格	消防設備点検資格者					
種 類 等	交付年月日	交付番号	有効期限			
特 種	年 月 日		年 月			
第 1 種	R1 年 6 月 17 日	142601685	R7 年 3 月			
第 2 種	R1 年 6 月 18 日	242601991	R7 年 3 月			

備考

- この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること
- 住所、社名及び電話番号の欄は、点検者が会社（会社以外の法人に所属する場合は当該法人）に所属する場合には、当該所属する会社の住所、社名及び電話番号を記入すること。
- 資格の欄は、消防設備士又は消防設備点検資格者の種類等、交付年月日、交付番号、交付機関、最新の講習受講年月、有効期限を記載すること。
- 誘導灯及び誘導標識の点検を実施した者は、備考欄に電気工事士法（昭和35年法律第139号）第3条に規定する電気工事士免状又は電気事業法（昭和39年法律第170号）第44条第2項に規定する第一種電気主任技術者免状、第二種電気主任技術者免状若しくは第三種電気主任技術者免状のいずれかの免状の種類、交付番号及び交付年月日を記載すること。（第二種消防設備点検資格者の免状の交付を受けている者を除く。）

点検済み表示ラベル貼付状況

消 防 用 設 備 等 の 種 類	Aラベル	Bラベル	Cラベル	備 考
消 火 器	17枚			
屋 内 消 火 栓 設 備	9枚	1枚		
ス プ リ ン ク ラ ー 設 備	枚	枚		
水 噴 霧 消 火 設 備	枚	枚		
泡 消 火 設 備	枚	枚		
不 活 性 ガ ス 消 火 設 備	枚	枚		
ハ ロ ゲ ン 化 物 消 火 設 備	枚	枚		
粉 末 消 火 設 備	枚	枚		
屋 外 消 火 栓 設 備	枚	枚		
動 力 消 防 ポ ン プ 設 備		枚		
自 動 火 災 報 知 設 備		1枚		
ガ ス 漏 れ 火 災 警 報 設 備		枚		
漏 電 火 災 警 報 器		枚		
消 防 機 関 へ 通 報 す る 火 災 報 知 設 備		枚		
非 常 警 報 器 具 及 び 設 備	枚	1枚		
避 難 器 具	枚			
誘 導 灯 及 び 誘 導 標 識			30枚	
消 防 用 水		枚		
防 排 煙 制 御 設 備		枚		
連 結 散 水 設 備		枚		
連結送水管(共同住宅用連結送水管)	枚	枚		
非常コンセント(共同住宅用非常コンセント)		枚		
無 線 通 信 補 助 設 備		枚		
非常電源(非常電源専用受電設備)		枚		
非 常 電 源 (自 家 発 電 設 備)		1枚		
非 常 電 源 (蓄 電 池 設 備)		枚		
パ ッ ケ ー ジ 型 消 火 栓 設 備		枚		
簡 易 自 動 消 火 設 備	枚	枚		
合 計	26枚	4枚	30枚	

ラベル 貼付 確認者	防火対象物 関係者	
	現場 貼付責任者	
福岡県設備士会 点検部会 登録会員		
登録番号		

消 火 器 具 点 検 票												
名 称		行橋市民体育館						防 火 管 理 者		[REDACTED]		
所 在		福岡県行橋市大字今井3759						立 会 者		[REDACTED]		
点 検 種 別		機器点検		点検年月日		令和 6 年 10 月 8 日 ~ 令和 6 年 10 月 8 日						
点 検 者		氏名		点 検 者 所 属 会 社		社名		TEL				
		[REDACTED]				[REDACTED]		住所				
点 検 項 目		点 検 結 果						措 置 内 容				
		消 火 器 の 種 別										
		A	B	C	D	E	F	判 定	不 良 内 容			
機 器 点 検												
設 置 状 況	設 置 場 所	○						○				
	設 置 間 隔	○						○				
	適 応 性	○						○				
	耐 震 措 置	/						/				
表 示 ・ 標 識		○						○				
消 火 器 の 外 形	本 体 容 器	○						○				
	安 全 栓 の 封	○						○				
	安 全 栓	○						○				
	使 用 済 み の 表 示 装 置	○						○				
	押 し 金 具 ・ レ バ ー 等	○						○				
	キ ャ ッ プ	○						○				
	ホ ー ス	○						○				
	ノ ズ ル ・ ホ ー ン ・ ノ ズ ル 栓	○						○				
	指 示 圧 力 計	○						○				
	圧 力 調 整 器	/						/				
保 持 装 置	安 全 弁	/						/				
	車 輪 (車 載 式)	/						/				
	ガ ス 導 入 管 (車 載 式)	/						/				

備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。

2 消火器の種別欄は、該当するものについて記入すること。Aは粉末消火器、Bは泡消火器、Cは強化液消火器、Dは二酸化炭素消火器、Eはハロゲン化物消火器、Fは水消火器をいう。

3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は不良個数を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。

4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。

5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

別記様式第1

消火器具（その2）

消火器の内部等	本・体内内容筒器等	本体容器	／						／		
		内筒等	／						／		
		液面表示	／						／		
	消薬火剤	性	状	／					／		
		消火薬剤量	／						／		
	加圧用ガス容器	／						／			
	カッター・押し金具	／						／			
	ホース	／						／			
	開閉式ノズル・切替式ノズル	／						／			
	指示圧力計	／						／			
	使用済みの表示装置	／						／			
	圧力調整器	／						／			
	安全弁・減圧孔（排圧栓を含む。）	／						／			
	粉上り防止用封板	／						／			
	パッキン	／						／			
	サイホン管・ガス導入管	／						／			
	ろ過網	／						／			
	放射能力	／						／			
消火器の耐圧性能		／						／			
簡火易用消具	外	形	／	／	／	／	／	／			
	水	量	等	／	／	／	／	／			
備考	※種別・設置場所は別紙にて記入										
測定機器	機器名	型式	校正年月日	製造者名	機器名	型式	校正年月日	製造者名			
	手秤	0～200g	有効年2025年3月	SANKO	キャップスパナ				ヤマトプロテック		
器種名		設置数	点検数	合格数	要修理数	廃棄数					
ABC10型 外観		17	17	17							

備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。

2 消火器の種別欄は、該当するものについて記入すること。 Aは粉末消火器、Bは泡消火器、Cは強化液消火器、Dは二酸化炭素消火器、Eはハロゲン化物消火器、Fは水消火器をいう。

3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は不良個数を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。

4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。

5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

消 火 器 点 檢 明 細

件名 行橋市民体育館

点検期間 令和6年10月8日～令和6年10月8日

[illegible]

屋内消火栓設備点検票									
名 称	行橋市民体育館						防 火 管 理 者		
所 在	福岡県行橋市大字今井3759						立 会 者		
点 検 種 別	(機器)・(総合)		点検年月日	令和6年10月8日～令和6年10月8日					
点 検 者	氏名		点 検 者 所 属 会 社		社名 TEL				
					住所				
点 設 備 名	ポンプ	製造者名	(株) 荏原製作所			電動機	製造者名	(株) 東芝電機	
		型 式 等	50MDF2 65.5				型 式 等	IKK-FCKLW21	
点 検 項 目			点 検 結 果				措 置 内 容		
			種別・容量等の内容		判定	不 良 内 容			
機 器 点 検									
水 源	貯 水 槽	種別 床下水槽			○				
	水 量	m ³		○					
	水 状			○					
	給 水 装 置	ボールタップ方式		○					
	水 位 計			/					
	圧 力 計			/					
	バ ル ブ 類			○					
加 圧 送 水 装 置	ボ 電 動 機 の 制 御 装 置 式 置	周 囲 の 状 況			○				
		外 形	ユニット組込型		○				
		表 示			○				
		電 圧 計 ・ 電 流 計	AC210 V 25 A		○				
		開閉器・スイッチ類	ELB-30 A		○				
		ヒ ュ ー ズ 類	2・5 A		○				
		継 電 器			○				
		表 示 灯			○				
		結 線 接 続			○				
		接 地	D 種接地		○				
予 備 品 等			○						

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
- 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
- 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
- 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

加 圧 送 水 装 置	ポ ン プ 機 方 式 置	起 動 機 装 置	直 接 操 作 部	周 囲 の 状 況	ポンプ室	○			
				外 形	自立型	○			
				表 示		○			
				機 能		○			
				遠 隔 操 作 部	周 囲 の 状 況	1 階 5 基・2 階 4 基	○		
					外 形	発信機・押し釦	○		
					表 示		○		
					機 能	専用 兼用	○		
				遠 隔 起 動 部	周 囲 の 状 況		/		
					外 形		/		
					表 示		/		
				起 動 用 水 圧	圧カスイッチ	設定圧力 MPa	/		
					起動用圧力タンク	MPa	/		
					機 能	設定圧力 MPa	/		
				電 動 機	外 形		○		
					回 転 軸		○		
					軸 受 部		○		
					軸 継 手	フランジ継手	○		
					機 能	Y-△起動	○		
				ポ ン プ	外 形		○		
					回 転 軸		○		
					軸 受 部		○		
					グ ラ ン ド 部		○		
					連 成 計 ・ 圧 力 計		○		
性 能	0.57 MPa 300 ℓ/min	○							
呼 水 装 置	呼 水 槽	100 L	○						
	バ ル ブ 類		○						
	自 動 給 水 方 式	ボールタップ方式	○						
	減 水 警 報 装 置		○						
	フ ー ト 弁		○						
性 能 試 験 装 置		○							
高 架 水 槽 方 式		/							
圧 力 水 槽 方 式		/							
減 圧 の た め の 措 置		/							

備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。

2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。

3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。

4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。

5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

配管等	管・管継手			○													
	支持金具・つり金具			○													
	バルブ類			○													
	ろ過装置			○													
屋内消火栓箱等	逃し配管		ORFC-15-3	○													
	消火栓箱		周囲の状況	各階通路	○												
			外形	露出型 1階5基・2階4基	○												
			表示		○												
	ホース・ノズル	外形	1号消火栓	ホース ノズル径 15 m 18 本× 13 mm	○												
			易操作性1号消火栓・2号消火栓・広範囲型2号消火栓	ホース ノズル径 m 本× mm	/												
		操作性			○												
		ホースの耐圧性能			○												
		消火栓開閉弁			○												
	表示灯		専用 (兼用)	○													
	始動表示灯			○													
	使用方法の表示			○													
	降下装置	周囲の状況			/												
		外形			/												
		表示灯			/												
表示			/														
機能			/														
耐震措置	置		フレキシブルチューブ付	○													
総 合 点 検																	
ポンプ方式	起動性能等	加圧送水装置	65φ×73m×300ℓ/min	○													
		表示・警報等		○													
		電動機の運転電流	28 A	○													
		運転状況		○													
	放水圧力	0.44 MPa	○														
高架水槽方式・ 圧力水槽方式	放水圧力	MPa	/														
	放水量	ℓ/min	/														
	減圧のための措置		/														
	減圧のための措置			/													
	減圧のための措置			/													
備考	1. ポンプ性能試験																
	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>吐出し圧力</th> <th>連成計</th> <th>電 流</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>締切運転 0ℓ/min</td> <td>0.59 MPa</td> <td>0.02MPa</td> <td>25A</td> </tr> <tr> <td>300ℓ/min</td> <td>0.57 MPa</td> <td>0.04MPa</td> <td>28A</td> </tr> </tbody> </table>							吐出し圧力	連成計	電 流	締切運転 0ℓ/min	0.59 MPa	0.02MPa	25A	300ℓ/min	0.57 MPa	0.04MPa
	吐出し圧力	連成計	電 流														
締切運転 0ℓ/min	0.59 MPa	0.02MPa	25A														
300ℓ/min	0.57 MPa	0.04MPa	28A														
測定機器	機器名	型式	校正年月日	製造者名	機器名	型式	校正年月日	製造者名									
	回路計	3030-10	有効年2025年10月	日置電機㈱	絶縁抵抗計	IR10312-11	有効年2025年2月	日置電機㈱									
	圧力測定器	T-2540		㈱立売堀製作所													

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
- 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
- 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
- 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

屋内消火栓設備 ホース一覧表

名称		行橋市民体育館		点検者				
番号	階	設置場所	メーカー名	型式番号 コ第一号	製造年	耐圧試験 実施年月	判定	備考
1	1	アリーナ入口A前	サクラ	H0221DB01A	2017		○	
	1	アリーナ入口A前	ヨコイ	H0421DC06A	2024		○	
2	1	アリーナ入口D横	サクラ	H0221DB01A	2017		○	
	1	アリーナ入口D横	サクラ	H0221DB01A	2017		○	
3	1	アリーナ入口E横	サクラ	H0221DB01A	2017		○	
	1	アリーナ入口E横	サクラ	H0221DB01A	2017		○	
4	1	ステージ右側	サクラ	H0221DB01A	2017		○	
	1	ステージ右側	サクラ	H0221DB01A	2017		○	
5	1	アリーナ入口G前	サクラ	H0221DB01A	2017		○	
	1	アリーナ入口G前	ヨコイ	H0421DC06A	2024		○	
6	2	ステージ側 右	サクラ	H0221DB01A	2017		○	
	2	ステージ側 右	ヨコイ	H0421DC06A	2024		○	
7	2	資料室前	ヨコイ	H0421DC06A	2024		○	
	2	資料室前	ヨコイ	H0421DC06A	2024		○	
8	2	トイレ横	サクラ	H0221DB01A	2017		○	
	2	トイレ横	サクラ	H0221DB01A	2017		○	
9	2	ステージ側 左	サクラ	H0221DB01A	2017		○	
	2	ステージ側 左	サクラ	H0221DB01A	2017		○	

別記様式第26

配線点検票 (設備名 屋内消火栓設備)									
名 称	行橋市民体育館						防 火 管 理 者		
所 在	福岡県行橋市大字今井3759						立 会 者		
点 検 種 別	総合		点検年月日	令和6年10月8日～令和6年10月8日					
点 検 者	氏名		点 検 者 所 属 会 社	社名		TEL			
	澤 和典								
点 検 項 目			点 検 結 果				措置内容		
			種 別 ・ 容 量 等 の 内 容		判 定	不 良 内 容			
総 合			点 検						
専 用 回 路					○				
開 閉 器 ・ 遮 断 器			NFB-20A		○				
ヒ ュ ー ズ 類					/				
絶 縁 抵 抗			常用 50 MΩ 非常 MΩ		○				
耐 熱 保 護					/				
備 考									
測 定 機 器	機 器 名	型 式	校 正 年 月 日	製 造 者 名	機 器 名	型 式	校 正 年 月 日	製 造 者 名	
	絶縁抵抗計	IR10312-11	有効年2025年2月	日置電機(株)	回路計	3030-10	有効年2025年10月	日置電機(株)	

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
- 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
- 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 4 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

自動火災報知設備点検票									
名 称	行橋市民体育館				防 火 管 理 者	[REDACTED]			
所 在	福岡県行橋市大字今井3759				立 会 者	[REDACTED]			
点検種別	機器・総合		点検年月日	令和6年10月8日～令和6年10月8日					
点 検 者	氏名		点 検 者 所 属 会 社	社名		TEL			
	[REDACTED]			[REDACTED]		住所			
点 設 備 名	受	信	機	製造者名		ニッタン株式会社			
				型 式 等		受第16～2号 IPM2-NYLA 2018年製			
点 検 項 目			点 検 結 果			措 置 内 容			
			種 別 ・ 容 量 等 の 内 容			判 定		不 良 内 容	
機 器 点 検									
予備電源 (内蔵型・非常電源)	外 形	ニッカド 古河電池		○					
	表 示	DC24V 1.2Ah/5HR		○					
	※ 端 子 電 圧	電池電圧 28.0 V		○					
	※ 切 替 装 置	自動切替		○					
	※ 充 電 装 置	充電電圧 65 V		○					
受信機	※ 結 線 接 続				○				
	周 囲 の 状 況		1階事務室		○				
	外 形		壁掛型		○				
	表 示				○				
	警 戒 区 域 の 表 示 装 置		20/20回線		○				
	電 圧 計		交流電源灯 V		○				
	ス イ ッ チ 類				○				
	ヒ ュ ー ズ 類		1・2・3・4・5 A		○				
	※ 継 電 器				○				
	表 示 灯				○				
中継機	通 話 装 置				○				
	※ 結 線 接 続				○				
	接 地		D種接地		○				
	附 属 装 置		警備移報		○				
	※ 火 災 表 示 等	蓄 積 式			○				
		ア ナ ロ グ 式			/				
		二 信 号 式			/				
		そ の 他			/				
	※ 注 意 表 示		LED表示		○				
	回 路 導 通		終端器 CRE		○				
設 定 表 示 温 度 等				/					
感 知 器 作 動 等 の 表 示				○					
予 備 品 等				○					

備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。

2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。

3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。

4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。

5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

6 票中※印の欄は、自動試験機能を有するものにあつては記入不要。

感 知 器	外 形		○			
	警 戒 状 況	未 警 戒 部 分		○		
		感 知 区 域		○		
		適 応 性		○		
		機 能 障 害		○		
	※ 熱 感 知 器	ス ポ ッ ト 型	(差動) (定温(再)) 熱アナログ	○		
		分 布 型	空 気 管 式	/		
			熱電対式・熱半導体式	/		
		感 知 線 型		/		
	※ 煙 感 知 器	ス ポ ッ ト 型	イオン (光電) アナログ	○		
分 離 型			○			
※ 炎 感 知 器		赤外線 紫外線	/			
※多信号感知器・複合式感知器			/			
発 信 機	遠隔試験機能を有する感知器		/			
	周 囲 の 状 況	各階・通路	○			
	外 形	P型1級	○			
	表 示		○			
	押 し ボ タ ン ・ 送 受 話 器		○			
音 響 装 置	表 示 灯	AC 24 V	○			
	外 形	DC 24 V	○			
	取 付 状 態		○			
	音 圧 等		○			
※ 蓄 積 機 能	鳴 動 方 式	(一斉) 区分・相互 (再鳴動)	○			
	※ 二 信 号 機 能		/			

備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。

2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。

3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。

4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。

5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

6 自動試験機能を有するものにあつては、異常の発生状況、異常が発生した箇所の整備状況等を記録した書類を添付すること。

7 票中※印の欄は、自動試験機能を有するものにあつては記入不要。

別記様式第11

自動火災報知設備（その3）

自動試験機能	予備電源・非常電源		/					
	受信機の火災表示		/					
	受信機の注意表示		/					
	受信機・中継器の制御機能・電路		/					
	感知器		/					
感知器回路・ベル回路		/						
	無線機能		/					
総 合 点 検								
同時作動		○						
※ 煙感知器等の感度 （自動試験機能を有するものを除く。）		○						
地区音響装置の音圧		○						
※ 総合作動 （自動試験機能を有するものを除く。）		○						
備考								
測定機器	機器名	型式	校正年月日	製造者名	機器名	型式	校正年月日	製造者名
	加熱試験器	HK-3	有効年2025年11月	保守協会	加煙試験器	FTG012	有効年2025年4月	能美防災㈱
	回路計	3030-10	有効年2025年10月	日置電機㈱	絶縁抵抗計	IR10312-11	有効年2025年2月	日置電機㈱
	感度試験器	NID-ET3-1	有効年2025年4月	ニッタン	普通騒音計	TBS865B	有効年2025年6月	タスコ

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
- 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
- 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
- 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。
- 6 自動試験機能を有するものにあつては、異常の発生状況、異常が発生した箇所の整備状況等を記録した書類を添付すること。
- 7 票中※印の欄には、自動試験機能を有するものにあつては記入不要

警 戒 区 域			感 知 器						地 区 音 響 装 置	発 信 機	点 検 結 果								
番 号 No.	名 称	差 動 式			定 温 式			熱 ア ナ ロ グ 式 ス ポ ツ ト 型				煙 式							
		分 布 型			ス ポ ツ ト 型	ス ポ ツ ト 型	感 知 線 型					ス ポ ッ ト 型			分 離 型				
		空 気 管 式	熱 電 対 式	熱 半 導 体 式								イ オ ン 化 式 非 蓄 積	蓄 積	光 電 式 非 蓄 積	蓄 積	イ オ ン 化 ア ナ ロ グ 式	光 電 ア ナ ロ グ 式	光 電 式 非 蓄 積	蓄 積
1	1 階更衣室側				6						1						1	1	○
2	1 階会議室側				12						2						1	1	○
3	1 階玄関ホール側				4	1					2						1	1	○
4	1 階児童室器具倉庫側				7						1						1	1	○
5	1 階放送室電気室側				7						1						1	1	○
6	2 階機械室 1 側				6						1						1	1	○
7	2 階トレーニング室側				6														○
8	ステージ										3								○
9	2 階機械室 2 側				4						1						1	1	○
10	アリーナステージ側													3					○
11	2 階観覧席東側										4						1	1	○
12	2 階観覧席西側										4						1	1	○
13	アリーナ東側													1					○
14	アリーナ中央													1					○
15	アリーナ西側				1						6			1					○
16	南西階段										1								○
17	南東階段										1								○
18	北西階段										1								○
19	北東階段										1								○
20	武道館																		○
合 計					53	1					30			6			9	9	
備 考																			

- 備考
- 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
 - 2 受信機の表示番号又は警戒区域ごとに個数を記入すること。
 - 3 点検結果欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、点検の際措置した内容は備考欄に記入すること。
 - 4 警戒区域内の感知器の個数が 1 の場合、階ごとに感知器の個数を記入すること。

別記様式第26

配線点検票				(設備名 自動火災報知設備)				
名 称	行橋市民体育館			防 火 管 理 者				
所 在	福岡県行橋市大字今井3759			立 会 者				
点 検 種 別	総合	点検年月日	令和 6 年 10 月 8 日 ～ 令和 6 年 10 月 8 日					
点 検 者	氏名	点 検 者 所 属 会 社	社名	TEL				
			住所					
点 検 項 目	種 別 ・ 容 量 等 の 内 容	点 検 結 果		措置内容				
		判定	不 良 内 容					
総 合		点 検						
専 用 回 路	1 階 L-1-2 分電盤	○						
開 閉 器 ・ 遮 断 器	NFB-20A	○						
ヒ ュ ー ズ 類		/						
絶 縁 抵 抗	常用 50 MΩ 非常 MΩ	○						
耐 熱 保 護		/						
備 考								
測 定 機 器	機 器 名	型 式	校 正 年 月 日	製 造 者 名	機 器 名	型 式	校 正 年 月 日	製 造 者 名
	絶縁抵抗計	IR10312-11	有効年2025年2月	日置電機㈱	回路計	3030-10	有効年2025年10月	日置電機㈱

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
- 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
- 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 4 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

非常警報器具及び設備点検票									
名 称	行橋市民体育館						防 火 者	[REDACTED]	
所 在	福岡県行橋市大字今井3759						立 会 者	[REDACTED]	
点 検 種 別	(機器)・(総合)		点検年月日	令和6年10月8日～令和6年10月8日					
点 検 者	氏名		点 検 者 所 属 会 社	社名		TEL			
	[REDACTED]			[REDACTED]		住所			
点 設 備 名	操作部・ 複合装置	製造者名	松下通信工業			増幅器	製造者名	松下通信工業	
		型 式 等	WL-7550A 2006年				型 式 等	WL-460	
点 検 項 目			点 検 結 果			措 置 内 容			
			種別・容量等の内容			判定	不 良 内 容		
非常電源 (内蔵型)	外 形	形 示	ニッカド 松下電工			○			
	端子電圧	示	DC24V 3.5mah/AH			○			
	充電電圧	示	電池電圧 28.0 V			○			
	自動切替	置	自動切替			○			
	充電電圧	置	充電電圧 40 V			○			
	結線接続	続				○			
非常ベル・ 自動式サイレン	起動装置	周囲の状況				/			
	操作部・ 複合装置	外形				/			
		表示				/			
		機能				/			
	ベル・サイレン	外形				/			
		表示				/			
		電圧計	V			/			
	サイレン	スイッチ類				/			
		ヒューズ類	A			/			
		継電器				/			
	サイレン	表示灯				/			
		結線接続				/			
		接地				/			
	サイレン	予備品等				/			
		外形				/			
取付状態					/				
サイレン	音圧等				/				
	鳴動方式	一斉・区分・相互・再鳴動			/				
表示灯				/					

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
- 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
- 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
- 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

放 送 設 備	起 動 装 置	周 囲 の 状 況	1 階事務室	○			
		外 形		○			
		押 し ボ タ ン 等		○			
		発 信 機 ・ 非 常 電 話		/			
		自動火災報知設備とその連動		/			
	増 幅 器 等	周 囲 の 状 況	1 階事務室	○			
		外 形	自立型	○			
		表 示		○			
		電 圧 計	V	○			
		ス イ ッ チ 類		○			
		保 護 板		○			
		ヒ ュ ー ズ 類	1・5・25 A	○			
		継 電 器		○			
		計 器 類		○			
		表 示 灯		○			
		結 線 接 続		○			
		接 地	D種接地	○			
		回 路 選 択		○			
		2 以 上 の 操 作 部 等		/			
		遠 隔 操 作 器 の 連 動		○			
		非 常 用 放 送 切 替		○			
		※地震動予報等に係る放送切替		○			
		等	回 路 短 絡		○		
	音 声 警 報 音			○			
	火 災 音 信 号			○			
	マ イ ク ロ ホ ン			○			
	予 備 品 等			○			
	スピーカ		外 形	埋込型 ・ 壁掛型	○		
			取 付 状 態		○		
			音 圧 等		○		
		鳴 動 方 式	（斉）（区分）・相互・再鳴動	○			
		音 響 調 整 器		○			
	備 警 鐘 ・ 等	表 示 灯		/			
周 囲 の 状 況			/				
		外 形		/			
機 能		/					

備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。

2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。

3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。

4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。

5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

6 票中※印のあるものは、消防法施行規則（昭和36年自治省令第6号）第二十五条の二第二項第三号りに規定する地震予報等に係る放送を行う場合に限る。

別記様式第26

配線点検票				(設備名 非常放送設備)				
名 称	行橋市民体育館			防 火 管 理 者				
所 在	福岡県行橋市大字今井3759			立 会 者				
点 検 種 別	総合	点検年月日	令和 6 年 10 月 8 日 ~ 令和 6 年 10 月 8 日					
点 検 者	氏名	点 検 者 所 属 会 社	社名	TEL				
			住所					
点 検 項 目		点 検 結 果			措置内容			
		種 別 ・ 容 量 等 の 内 容	判定	不 良 内 容				
総 合		点 検						
専 用 回 路	1 階L-1-2 分電盤		○					
開 閉 器 ・ 遮 断 器	NFB-20A		○					
ヒ ュ ー ズ 類			/					
絶 縁 抵 抗	常用 50 MΩ	非常 MΩ	○					
耐 熱 保 護			/					
備 考								
測 定 機 器	機 器 名 型 式	校正年月日	製造者名	機 器 名 型 式	校正年月日	製造者名		
	絶縁抵抗計	IR10312-11	有効年2025年2月	日置電機(株)	回路計	3030-10	有効年2025年10月	日置電機(株)

備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。

2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。

3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。

4 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

誘導灯及び誘導標識点検票										
名 称		行橋市民体育館					防 火 管 理 者			
所 在		福岡県行橋市大字今井3759					立 会 者			
点 検 種 別		機 器		点検年月日		令 和 6 年 10 月 8 日 ~ 令 和 6 年 10 月 8 日				
点 検 者	氏名		点 検 者 所 属 会 社		社名					TEL
						住所				
点検項目				点 検 結 果				措置内容		
				種別・容量等の内容			判定			不良内容
				避難口	通路	客席				
機 器 点 検										
誘 導 灯	外箱・表示面	種 類	○	○		○				
		視 認 障 害 等	○	○		○				
		外 形	○	○		○				
		表 示	○	○		○				
	非常電源 (内 蔵 型)	外 形	○	○		○				
		表 示	○	○		○				
		機 能	○	○		○				
	光 源		○	○		○				
	点 検 ス イ ッ チ		○	○		○				
	ヒ ュ ー ズ 類		○	○		○				
結 線 接 続		○	○		○					
信 号 装 置 等	外 形	/	/		/					
	結 線 接 続	/	/		/					
	機 能	/	/		/					

備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

別記様式第16

誘導灯及び誘導標識点検票(その2)

誘導標識	外 形		/			/		
	視 認 障 害 等		/			/		
	採 光 又 は 照 明		/			/		
	※ 表 示 面 の 輝 度		/			/		
	※ 設 置 場 所 の 照 度		/			/		
	※ ※ ヒ ュ ー ズ 類		/			/		
	※ ※ 結 線 接 続		/			/		
	※※※ 非常電源	外 形	/			/		
		表 示	/			/		
機 能		/			/			
備考	設置台数 1階 避難口 A級 3台 2階 避難口 B級 5台 避難口 B級 11台 通 路 C級 5台 通 路 B級 1台 通 路 C級 5台							
測定機器	機 器 名	型 式	校正年月日	製 造 者 名	機 器 名	型 式	校正年月日	製 造 者 名
	回路計	3030-10	有効年2025年10月	日置電機㈱	絶縁抵抗計	IR10312-11	有効年2025年2月	日置電機㈱
	照度計	IM-2D		トプコン				

備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。

2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。

3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。

4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。

5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

6 票中※印のあるものは、消防法施行規則（昭和36年自治省令第6号）第28条の2第1項第3号ハ並びに第28条の3第4項第3号の2及び第10号に規定する蓄光式誘導標識、「誘導灯及び誘導標識の基準」（平成11年消防庁告示第2号）第5第3号(5)に規定する高輝度蓄光式誘導標識に限る。

7 票中※※印のあるものは、電気エネルギーにより光を発する誘導標識に限る。

8 票中※※※印のあるものは、電気エネルギーにより光を発する誘導標識のうち、内蔵型の電源を有するものに限る。

別記様式第26

配線点検票								(設備名 誘導灯設備)	
名 称	行橋市民体育館						防 火 管 理 者		
所 在	福岡県行橋市大字今井3759						立 会 者		
点 検 種 別	総合		点検年月日	令和6年10月8日～令和6年10月8日					
点 検 者	氏名		点 検 者 所 属 会 社	社名		TEL			
				住所					
点 検 項 目			点 検 結 果			措置内容			
			種 別 ・ 容 量 等 の 内 容		判 定				不 良 内 容
総 合			点 検						
専 用 回 路	1 階 L-1-1 分電盤				○				
開 閉 器 ・ 遮 断 器	NFB-20A				○				
ヒ ュ ー ズ 類					/				
絶 縁 抵 抗	常用 50 MΩ 非常 MΩ				○				
耐 熱 保 護					/				
備 考									
測 定 機 器	機 器 名	型 式	校 正 年 月 日	製 造 者 名	機 器 名	型 式	校 正 年 月 日	製 造 者 名	
	絶縁抵抗計	IR10312-11	有効年2025年2月	日置電機㈱	回路計	3030-10	有効年2025年10月	日置電機㈱	

備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
4 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

非常電源(自家発電設備)点検票						(設備名 屋内消火栓設備)	
名 称	行橋市民体育館					防 火 管 理 者	
所 在	福岡県行橋市大字今井3759					立 会 者	
点 検 種 別	(機器)・(総合)		点検年月日	令和6年10月8日～令和6年10月8日			
点 検 者	氏名		点 検 者 所 属 会 社	社名 TEL			
				住所			
点 設 備 検 名	原 動 機	製 造 者 名	三菱重工(株)		発 電 機	製 造 者 名	ニシハツ(株)
		型 式 等	S 6 S 9 - D			型 式 等	U C I 2 2 2 G
点 検 項 目			点 検 結 果			措 置 内 容	
			種 別 ・ 容 量 等 の 内 容		判 定	不 良 内 容	
機 器 点 検							
設 置 状 況 表	周 囲 の 状 況		1階北側		○		
	区 画 等		キュービクル式 (キュービクル式以外)		○		
	水 の 浸 透				○		
	換 気		(自然) 機械		○		
	照 明				○		
	標 識				○		
表 示					○		
自 家 発 電 装 置	原 動 機 ・ 発 電 機		65KVA-52KW		○		
	冷 却 装 置	ラ ジ エ ー タ 、 配 管 等			○		
		冷 却 フ ァ ン			○		
	潤 滑 油 類			○			
	そ の 他 の 付 属 機 器 類			○			
始 動 装 置	※ 始 動 用 蓄 電 池 設 備		DC24V		○		
	始 動 用 空 気 備 圧 外 形	形			/		
		空 気 だ め		MPa L	/		
		潤 滑 油 類			/		
	始 動 用 燃 料			/			

備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。

2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。

3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。

4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。

5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

6 票中※印のあるものは、非常電源(蓄電池設備)点検票を添付すること。

別記様式第24

非常電源(自家発電設備)(その2)

制御装置	周囲の状況		1階北側	○		
	発電機盤			○		
	自動始動盤			○		
	補機盤			/		
	電源表示灯			○		
	表示灯			○		
	開閉器・遮断機		NFB-250A	○		
	ヒューズ類		5 A	○		
	継電器			○		
保護装置			○			
計器類			○			
燃料容器等	外形	搭載型	○			
	燃料貯蔵量	種類 軽油 45/50 ℓ	○			
冷却水タンク	外形	ラジエター型	○			
	水量	5.1 L	○			
排気筒	周囲の状況	屋外	○			
	外形	筒型	○			
	貫通部		○			
配管			○			
結線接続			○			
接地			第3種接地	○		
始動性能			○			
運転性能	運転状況		○			
	換気		○			
停止性能	手動停止	電気式	○			
	自動停止		○			
耐震措置			○			
予備品等			○			

備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。

2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。

3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。

4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。

5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

6 票中※印のあるものは、非常電源(蓄電池設備)点検票を添付すること。

総		合		点		検		
接	地	抵	抗	種	Ω	/		
絶	縁	抵	抗		20 MΩ	○		
自家発電装置の接続部						○		
始動装置	※始動用蓄電池設備					○		
	始動用空気圧縮設備				L	/		
	始動補助装置					/		
保護装置						/		
※※ 運転 性能	負荷運転				Kw	/		
	内部観察等					/		
切替 性能	運転切替性能					/		
	※蓄電池切替性能					/		
	始動用燃料切替性能					/		
備考	電気主任技術者 氏名及び資格							
	負荷運転又は内部観察等の最終実施年月 令和6年10月8日 実負荷運転実施							
	(5分間運転)							
	充電電圧		28V					
	周波数		61.5HZ					
	電圧		220V					
	潤滑油圧力		0.45Mpa					
	機関回転数		3690rpm					
	冷却水温度		80℃					
	潤滑油温度		60℃					
測定機器	機器名	型式	校正年月日	製造者名	機器名	型式	校正年月日	製造者名
	回路計	3030-10	有効年2025年10月	日置電機㈱	絶縁抵抗計	IR10312-11	有効年2025年2月	日置電機㈱

備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。
6 票中※印のあるものは、非常電源（蓄電池設備）点検票を添付すること。
7 票中※※印のあるものは、当該点検項目の最終実施年月を備考欄に記入し、別表第24第2項(6)に規定する運転性能の維持に係る予防的な保全策が講じられている場合は、当該保全策を講じていることを示す書類を添付すること。

防 排 煙 設 備 点 検 票 (防火扉・防火シャッター・ダンパー)									
名 称	行橋市民体育館					防 火 管 理 者	[REDACTED]		
所 在	福岡県行橋市大字今井3759					立 会 者	[REDACTED]		
点検種別	機器点検・総合点検		点 検 年 月 日		令和 6 年 10 月 8 日 ~ 令和 6 年 10 月 8 日				
点 検 者	氏名		点 検 者		社名		TEL		
	[REDACTED]		[REDACTED]		[REDACTED]		[REDACTED]		
設 備 名	連 動 制 御 盤		実装回線数		製 造 者 名		ニッタン株式会社		
			定格回路数		型 式 等		IPM2-NYLA 複合盤(蓄積式)		
	連 動 中 継 器		実装回線数		製 造 者 名				
			定格回路数		型 式 等				
点 検 項 目			点 検 結 果				措置内容		
			種 別 ・ 容 量 等 の 内 容	判 定	不 良 内 容				
電 源	交 流	開 閉 器 の 専 用 装 置				○			
		結 線 接 続				○			
		自 動 遮 断 器			A	/			
	(予備電源・非常電源) 内蔵型	変 圧 器				○			
		整 流 器			V	○			
		機 器 の 表 示				○			
		ヒ ュ ー ズ 類				○			
		結 線 接 続				○			
連 動 制 御 装 置	専 用 開 閉 器				○				
	密 閉 型 蓄 電 池			V	○				
	自 動 切 替 装 置				○				
	ヒ ュ ー ズ 類				○				
	結 線 接 続				○				
	周 囲 の 状 況				○				
	電 圧 計			V	/				
	ス イ ッ チ 類				○				
	ヒ ュ ー ズ 類			A	○				
	地 区 動 作 試 験				○				
	予 備 電 源 試 験				○				
	遠 隔 制 御 試 験				○				
	ラ ン プ 類				○				
	結 線 接 続				○				
	附 属 装 置				/				

防排煙設備点検票（その2）

感知器	未設置個所		○					
	取り付け位置		○					
	適応性		○					
	取り付け状態		○					
	変形・損傷		○					
	機能障害		○					
	動作試験	煙感知器	○					
		熱感知器	/					
	防火戸 自閉装置	取り付け状態		○				
		外観		○				
動作試験			○					
防火戸			○					
障害			○					
シャッター	取り付け状態		/					
	外観		/					
	動作試験		/					
	障害		/					
可動式防煙垂壁	取り付け状態		/					
	外観		/					
	動作試験		/					
	防火戸		/					
	障害		/					
パダン	取り付け状態		/					
	駆動部		/					
	動作試験		/					
	障害		/					
その他	自動開錠装置		/					
	手動開閉装置		/					
	音響装置		/					
総合動作	連動作動状況		○					
	手動起動装置		○					
	復帰		○					
備考								
測定機器	機器名	型式	校正年月日	製造者名	機器名	型式	校正年月日	製造者名
	回路計	3030-10	有効年2025年10月	日置電機㈱	絶縁抵抗計	IR10312-11	有効年2025年2月	日置電機㈱
	加煙試験器	FTG012	有効年2025年4月	能美防災㈱				

2

4

令和6年10月8日～令和6年10月8日

•

•

•