

【別紙 2 - 2】

別記様式第1

消防用設備等（特殊消防用設備等）点検結果報告書			
令和 6 年 11 月 7 日			
行 橋 市 消 防 長 殿			
届出者			
住 所 福岡県行橋市今井 3 7 5 9			
氏 名			
電 話 番 号			
下記のとおり消防用設備等（特殊消防用設備等）の点検を実施したので、消防法第 1 7 条の 3 の 3 の規定に基づき報告します。			
記			
防 火 対 象 物	所 在 地	福岡県行橋市大字今井 3 7 5 9	
	名 称	行橋市武道館	
	用 途	第 1 項 （口）	
	規 模	地上 1 階 地下 階 延べ面積 m ²	
消 防 用 設 備 等 （ 特 殊 消 防 用 設 備 等 ） の 種 類 等		消火器具，自動火災報知設備，非常警報器具及び設備，誘導灯及び誘導標識	
※ 受 付 欄		※ 経 過 欄	※ 備 考

備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
2 消防設備士又は消防設備点検資格者が点検を実施した場合は、点検を実施した全ての者の情報を別記様式第 3 に記入し、添付すること。
3 消防用設備等又は特殊消防設備等ごとの点検票を添付すること。
4 ※印欄は、記入しないこと。

消防用設備等（特殊消防用設備等）点検結果総括表

(その1)

名称	行橋市武道館		防火 管 理 者		
所在地	福岡県行橋市大字今井3759		点検実施 責 任 者		
点検種別	☒ 機器点検 ☒ 総合点検 (設備等設置維持計画による点検)	点検年月日	令和6年10月8日～令和6年10月8日		
設備名	点 検 結 果		措 置 内 容	立 会 者	
	判 定	不 良 内 容			
消火器具	☒ 良 ・ 不良				
自動火災報知設備	良 ・ ☒ 不良	差動式スポット型感知器×1個 不作動			
非常警報器具 及び設備	☒ 良 ・ 不良				
誘導灯及び誘導標識	良 ・ ☒ 不良	避難口 B級 1台 本体不良			
	良 ・ 不良				
	良 ・ 不良				

備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。

2 判定欄は、正常の場合は「良」に、不良の場合には「不良」に○印を付し、不良内容欄にその内容を記入すること。

3 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

消防用設備等（特殊消防用設備等）点検者一覧表

点 検 者					設備名
住 所			氏 名		
社 名			電話番号		
資 格		消防設備士			
種 類 等	交付年月日	交付番号	交付知事	講習受講年月	
甲 種 特 類	H30 年 9 月 20 日	00007	福岡	R2 年 11 月	
○ 甲 ・ 乙 種 1 類	H15 年 10 月 22 日	00015	佐賀	R2 年 9 月	
○ 甲 ・ 乙 種 2 類	H16 年 9 月 30 日	00010	福岡	R2 年 9 月	
○ 甲 ・ 乙 種 3 類	H16 年 10 月 20 日	00006	長崎	R2 年 9 月	
○ 甲 ・ 乙 種 4 類	H11 年 10 月 19 日	00055	福岡	R3 年 10 月	
○ 甲 ・ 乙 種 5 類	H17 年 10 月 3 日	00008	福岡	R3 年 10 月	
甲 ・ ○ 乙 種 6 類	H10 年 10 月 19 日	00036	福岡	R3 年 10 月	
甲 ・ ○ 乙 種 7 類	H17 年 10 月 20 日	00002	佐賀	R3 年 10 月	
備 考					
資 格		消防設備点検資格者			
種 類 等	交付年月日	交付番号		有効期限	
特 種	年 月 日			年 月	
第 1 種	年 月 日			年 月	
第 2 種	R2 年 11 月 16 日	250201566		R8 年 3 月	

自動火災報知設備
非常警報器具及び設備

点 検 者					設備名
住 所			氏 名		
社 名			電話番号		
資 格		消防設備士			
種 類 等	交付年月日	交付番号	交付知事	講習受講年月	
甲 種 特 類	年 月 日			年 月	
○ 甲 ・ 乙 種 1 類	H27 年 2 月 20 日	00029	福岡	R3 年 10 月	
甲 ・ 乙 種 2 類	年 月 日			年 月	
甲 ・ 乙 種 3 類	年 月 日			年 月	
○ 甲 ・ 乙 種 4 類	H25 年 2 月 18 日	00043	福岡	R1 年 9 月	
○ 甲 ・ 乙 種 5 類	H26 年 2 月 21 日	00011	福岡	R1 年 9 月	
甲 ・ ○ 乙 種 6 類	H24 年 10 月 1 日	00189	福岡	R1 年 9 月	
甲 ・ 乙 種 7 類	年 月 日			年 月	
備 考					
資 格		消防設備点検資格者			
種 類 等	交付年月日	交付番号		有効期限	
特 種	年 月 日			年 月	
第 1 種	R1 年 6 月 17 日	142601685		R7 年 3 月	
第 2 種	R1 年 6 月 18 日	242601991		R7 年 3 月	

消火器具
誘導灯及び誘導標識

備考

- この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること
- 住所、社名及び電話番号の欄は、点検者が会社（会社以外の法人に所属する場合は当該法人）に所属する場合に、当該所属する会社の住所、社名及び電話番号を記入すること。
- 資格の欄は、消防設備士又は消防設備点検資格者の種類等、交付年月日、交付番号、交付機関、最新の講習受講年月、有効期限を記載すること。
- 誘導灯及び誘導標識の点検を実施した者は、備考欄に電気工事士法（昭和35年法律第139号）第3条に規定する電気工事士免状又は電気事業法（昭和39年法律第170号）第44条第2項に規定する第一種電気主任技術者免状、第二種電気主任技術者免状若しくは第三種電気主任技術者免状のいずれかの免状の種類、交付番号及び交付年月日を記載すること。（第二種消防設備点検資格者の免状の交付を受けている者を除く。）

点検済み表示ラベル貼付状況

消 防 用 設 備 等 の 種 類	Aラベル	Bラベル	Cラベル	備 考
消 火 器	5枚			
屋 内 消 火 栓 設 備	枚	枚		
ス プ リ ン ク ラ ー 設 備	枚	枚		
水 噴 霧 消 火 設 備	枚	枚		
泡 消 火 設 備	枚	枚		
不 活 性 ガ ス 消 火 設 備	枚	枚		
ハ ロ ゲ ン 化 物 消 火 設 備	枚	枚		
粉 末 消 火 設 備	枚	枚		
屋 外 消 火 栓 設 備	枚	枚		
動 力 消 防 ポ ン プ 設 備		枚		
自 動 火 災 報 知 設 備		1枚		
ガ ス 漏 れ 火 災 警 報 設 備		枚		
漏 電 火 災 警 報 器		枚		
消 防 機 関 へ 通 報 す る 火 災 報 知 設 備		枚		
非 常 警 報 器 具 及 び 設 備	枚	1枚		
避 難 器 具	枚			
誘 導 灯 及 び 誘 導 標 識			6枚	
消 防 用 水		枚		
防 排 煙 制 御 設 備		枚		
連 結 散 水 設 備		枚		
連結送水管(共同住宅用連結送水管)	枚	枚		
非常コンセント(共同住宅用非常コンセント)		枚		
無 線 通 信 補 助 設 備		枚		
非常電源(非常電源専用受電設備)		枚		
非 常 電 源 (自 家 発 電 設 備)		枚		
非 常 電 源 (蓄 電 池 設 備)		枚		
パ ッ ケ ー ジ 型 消 火 栓 設 備		枚		
簡 易 自 動 消 火 設 備	枚	枚		
合 計	5枚	2枚	6枚	

ラベル 貼付 確認者	防火対象物 関係者	
	現場 貼付責任者	
福岡県設備士会 点検部会 登録会員		
登録番号		

消 火 器 具 点 検 票												
名 称							防 火 者					
所 在							立 会 者					
点 検 種 別		機器点検		点検年月日		令 和 6 年 10 月 8 日 ~ 令 和 6 年 10 月 8 日						
点 検 者		氏名		点 検 者		社名		TEL				
				所 属 会 社		住所						
点 検 項 目				点 検 結 果						措 置 内 容		
				消 火 器 の 種 別								
				A	B	C	D	E	F			
機 器 点 検												
設 置 状 況	設 置 場 所	○						○				
	設 置 間 隔	○						○				
	適 応 性	○						○				
	耐 震 措 置	/						/				
表 示 ・ 標 識		○						○				
消 火 器 の 外 形	本 体 容 器	○						○				
	安 全 栓 の 封	○						○				
	安 全 栓	○						○				
	使 用 済 み の 表 示 装 置	/						/				
	押 し 金 具 ・ レ バ ー 等	○						○				
	キ ャ ッ プ	○						○				
	ホ ー ス	○						○				
	ノ ズ ル ・ ホ ー ン ・ ノ ズ ル 栓	○						○				
	指 示 圧 力 計	○						○				
	圧 力 調 整 器	/						/				
安 全 弁	/						/					
保 持 装 置	/						/					
車 輪 (車 載 式)	/						/					
ガ ス 導 入 管 (車 載 式)	/						/					

備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
2 消火器の種別欄は、該当するものについて記入すること。Aは粉末消火器、Bは泡消火器、Cは強化液消火器、Dは二酸化炭素消火器、Eはハロゲン化物消火器、Fは水消火器をいう。
3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は不良個数を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

別記様式第1

消火器具（その2）

消 火 器 の 内 部 等 機 能	本・ 体内 容筒 器等	本 体 容 器	/						/		
		内 筒 等	/						/		
		液 面 表 示	/						/		
		性 状	/						/		
		消 火 薬 剤 量	/						/		
	加 圧 用 ガ ス 容 器	/						/			
		カ ッ タ ー ・ 押 し 金 具	/					/			
		ホ ー ス	/					/			
		開閉式ノズル・切替式ノズル	/					/			
		指 示 圧 力 計	/					/			
		使 用 済 み の 表 示 装 置	/					/			
		圧 力 調 整 器	/					/			
		安 全 弁 ・ 減 圧 孔 (排 圧 栓 を 含 む 。)	/					/			
		粉 上 り 防 止 用 封 板	/					/			
		パ ッ キ ン	/					/			
		サイホン管・ガス導入管	/					/			
		ろ 過 網	/					/			
		放 射 能 力	/					/			
消 火 器 の 耐 圧 性 能		/	/	/	/	/	/	/			
簡火 易用 消具	外 形	/	/	/	/	/	/	/			
	水 量 等	/	/	/	/	/	/	/			
備 考	※種別・設置場所は別紙にて記入										
測 定 機 器	機 器 名	型 式	校 正 年 月 日	製 造 者 名	機 器 名	型 式	校 正 年 月 日	製 造 者 名			
	手秤	0～200g	有効年2025年3月	SANKO	キャップスパナ				ヤマトプロテック		
器 種 名		設 置 数		点 検 数		合 格 数		要 修 理 数		廃 棄 数	
粉末ABC10型(外観)		5		5		5					

備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。

2 消火器の種別欄は、該当するものについて記入すること。Aは粉末消火器、Bは泡消火器、Cは強化液消火器、Dは二酸化炭素消火器、Eはハロゲン化物消火器、Fは水消火器をいう。

3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は不良個数を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。

4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。

5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

別記様式第11

自動火災報知設備（その3）

自動試験機能	予備電源・非常電源		/					
	受信機の火災表示		/					
	受信機の注意表示		/					
	受信機・中継器の制御機能・電路		/					
	感知器		/					
	感知器回路・ベル回路		/					
無線機能		/						
総 合 点 検								
同時作動		○						
※ 煙感知器等の感度 （自動試験機能を有するものを除く。）		○						
地区音響装置の音圧		○						
※ 総合作動 （自動試験機能を有するものを除く。）		○						
備考	※不良箇所：差動式スポット型感知器×1個不作動（事務室）							
測定機器	機器名	型 式	校正年月日	製造者名	機器名	型 式	校正年月日	製造者名
	加熱試験器	HK-3	有効年2025年11月	保守協会	加煙試験器	FTG012	有効年2025年4月	能美防災㈱
	回路計	3030-10	有効年2025年10月	日置電機㈱	絶縁抵抗計	IR10312-11	有効年2025年2月	日置電機㈱
	感度試験器	NID-ET3-1	有効年2025年4月	ニッタン	普通騒音計	TBS865B	有効年2025年6月	タスコ

備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。

2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。

3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。

4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。

5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

6 自動試験機能を有するものにあつては、異常の発生状況、異常が発生した箇所の整備状況等を記録した書類を添付すること。

7 票中※印の欄には、自動試験機能を有するものにあつては記入不要

別記様式第26

配線点検票										(設備名 自動火災報知設備)	
名 称	行橋市武道館							防 火 管 理 者			
所 在	福岡県行橋市大字今井3759							立 会 者			
点 検 種 別	総合		点検年月日	令和6年10月8日～令和6年10月8日							
点 検 者	氏名			点 検 者 所 属 会 社	社名	TEL					
					住所						
点 検 項 目			点 検 結 果				措置内容				
			種 別 ・ 容 量 等 の 内 容	判定	不 良 内 容						
総合点検											
専 用 回 路	1 LM-1 総合盤			○							
開 閉 器 ・ 遮 断 器	NFB-20A			○							
ヒ ュ ー ズ 類				/							
絶 縁 抵 抗	常用 50 MΩ 非常 MΩ			○							
耐 熱 保 護				/							
備 考											
測 定 機 器	機 器 名	型 式	校正年月日	製 造 者 名	機 器 名	型 式	校正年月日	製 造 者 名			
	絶縁抵抗計	IR10312-11	有効年2025年2月	日置電機(株)	回路計	3030-10	有効年2025年10月	日置電機(株)			

備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。

2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。

3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。

4 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

非常警報器具及び設備点検票										
名 称	行橋市武道館						防 火 管 理 者			
所 在	福岡県行橋市大字今井3759						立 会 者			
点 検 種 別	(機器) ・ (総合)		点 検 年 月 日	令 和 6 年 10 月 8 日 ~ 令 和 6 年 10 月 8 日						
点 検 者	氏 名		点 検 者		社 名		TEL			
			所 属 会 社		住 所					
点 設 備 名	操作部・ 複合装置	製 造 者 名 松下通信工業				増幅器	製 造 者 名 東亜特殊			
		型 式 等 WL-7550A 2006年					型 式 等 FS841-460			
点 検 項 目			点 検 結 果				措 置 内 容			
			種別・容量等の内容		判定	不良内容				
機 器 点 検										
非常電源 (内蔵型)	外 形	ニッカド 松下電工	○							
	表 示	DC24V 3.5Ah	○							
	端 子 電 圧	電池電圧 27 V	○							
	切 替 装 置	自動切替	○							
	充 電 装 置	充電電圧 40 V	○							
	結 線 接 続		○							
非常ベル・ 自動式サイレン	起 動 装 置	周 囲 の 状 況	/							
	操 作 部	外 形	/							
		表 示	/							
		機 能	/							
	複 合 装 置	外 形	/							
		表 示	/							
		電 圧 計	V	/						
		ス イ ッ チ 類	/							
	ベル・サイレン	ヒ ュ ー ズ 類	A	/						
		継 電 器	/							
		表 示 灯	/							
		結 線 接 続	/							
	表 示 灯	接 地	/							
		予 備 品 等	/							
		外 形	/							
		取 付 状 態	/							
音 圧 等		/								
	鳴 動 方 式	一斉 区分 相互 再鳴動	/							

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
- 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
- 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
- 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

別記様式第26

配 線 点 検 票										(設備名 非常放送設備)	
名 称		行橋市武道館						防 火 管 理 者		[Redacted]	
所 在		福岡県行橋市大字今井3759						立 会 者		[Redacted]	
点 検 種 別		総合		点検年月日		令和 6 年 10 月 8 日 ~ 令和 6 年 10 月 8 日					
点 検 者		氏名		点 検 者 所 属 会 社		社名		TEL			
		[Redacted]				[Redacted]		住所		[Redacted]	
点 検 項 目				点 検 結 果						措置内容	
				種 別 ・ 容 量 等 の 内 容				判定			
総合点検											
専 用 回 路				1 L M - 1 総合盤		○					
開 閉 器 ・ 遮 断 器				NFB-20A		○					
ヒ ュ ー ズ 類						/					
絶 縁 抵 抗				常用 50 MΩ 非常 MΩ		○					
耐 熱 保 護						/					
備 考											
測 定 機 器	機 器 名	型 式	校 正 年 月 日	製 造 者 名	機 器 名	型 式	校 正 年 月 日	製 造 者 名			
	絶縁抵抗計	IR10312-11	有効年2025年2月	日置電機㈱	回路計	3030-10	有効年2025年10月	日置電機㈱			

備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
4 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

誘導標識	外 形	／			／			
	視 認 障 害 等	／			／			
	採 光 又 は 照 明	／			／			
	※ 表 示 面 の 輝 度	／			／			
	※ 設 置 場 所 の 照 度	／			／			
	※ ※ ヒ ュ ー ズ 類	／			／			
	※ ※ 結 線 接 続	／			／			
	※※※ 非常電源	外 形	／			／		
		表 示	／			／		
機 能		／			／			
備 考	設置台数 避難口 A級 2台 避難口 B級 3台 通 路 B級 1台 ※不良箇所：避難口B級1台本体不良（40W1灯）							
測 定 機 器	機 器 名	型 式	校正年月日	製 造 者 名	機 器 名	型 式	校正年月日	製 造 者 名
	回路計	3030-10	有効年2025年10月	日置電機㈱	絶縁抵抗計	IR10312-11	有効年2025年2月	日置電機㈱
	照度計	IM-2D		トプコン				

備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。
6 票中※印のあるものは、消防法施行規則（昭和36年自治省令第6号）第28条の2第1項第3号ハ並びに第28条の3第4項第3号の2及び第10号に規定する蓄光式誘導標識、「誘導灯及び誘導標識の基準」（平成11年消防庁告示第2号）第5第3号(5)に規定する高輝度蓄光式誘導標識に限る。
7 票中※※印のあるものは、電気エネルギーにより光を発する誘導標識に限る。
8 票中※※※印のあるものは、電気エネルギーにより光を発する誘導標識のうち、内蔵型の電源を有するものに限る。

配線点検票						(設備名 誘導灯設備)	
名 称	行橋市武道館				防 火 管 理 者	[Redacted]	
所 在	福岡県行橋市大字今井3759				立 会 者	[Redacted]	
点 検 種 別	総合		点検年月日	令和 6 年 10 月 8 日 ~ 令和 6 年 10 月 8 日			
点 検 者	氏名	[Redacted]		点 検 者 所 属 会 社	社名	TEL	[Redacted]
				住所	[Redacted]		
点 検 項 目		点 検 結 果			措置内容		
		種 別 ・ 容 量 等 の 内 容		判定			
総 合 点 検							
専 用 回 路	1 L M - 1 総合盤		○				
開 閉 器 ・ 遮 断 器	NFB-20A		○				
ヒ ュ ー ズ 類			/				
絶 縁 抵 抗	常用 50 MΩ 非常 MΩ		○				
耐 熱 保 護			/				
備 考							
測 定 機 器	機 器 名 型 式	校正年月日	製 造 者 名	機 器 名 型 式	校正年月日	製 造 者 名	
	絶縁抵抗計	IR10312-11	有効年2025年2月	日置電機㈱	回路計	3030-10	有効年2025年10月 日置電機㈱

備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
4 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。